PARAGUAY TODOS

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presidencia de la República del Paraguay

LLAMADO MOPC N° 31/2012

LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA DAPSAN. PROYECTO MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO. CONVENIO Nº 7710-PY.

NOTA ACLARATORIA N° 1

Asunción, 29 de junio de 2012

CONSULTA: ¿En el lote 1, en el ítem "Aire Acondicionado Comercial" no indica ningún tipo de características más que el nombre, ni capacidad, ni medida o algún dato como la dimensión del local, que permita calcularlo, u ni siquiera en las especificaciones del PBC figura nada al respecto ?

RESPUESTA: Aire Acondicionado Comercial el mismo será de 45.000 BTU como mínimo Alimentación eléctrica, frío calor, instalado, incluido sus accesorios de instalación y la mano de obra; con control remoto, y kit de instalación completo.....

La elaboración de este pliego de bases y condiciones, las adendas y notas aclaratorias son exclusiva responsabilidad y competencia de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PROF. DR. VICTOR FRETES, Director
Unidad Operativa de Contrataciones