POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN	**ADENDA Nº 01** **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2011, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES**

Asunción, 19 de abril del 2011

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 numeral 6 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de los Documentos de la Contratación Directa mencionada más arriba; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:
Modificase el Anexo 3, punto 2 – Especificaciones Técnicas, quedando de la siguiente manera:

Item	Codigo	Especificaciones Técnicas
1	72102201-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRAFOPAR DE 400 KVA: Desmontaje y limpieza general de componentes, sustitución de juntas de goma, sustitución total del aceite mineral aislante(parafinico) libre de PCBs. Verificacion de aislamiento en bobinas (fase-fase fase-tierra).Secado en la parte activa (bobinas) en estufa de 90°. Ensayos de laboratorio a la recepción y de rutina después del servicio. Materiales menores necesarios y mano de obra especializada. Préstamo de transformador de similar potencia mientras dure el trabajo. Servicio de transporte de camión grúa. Montaje, control final, pruebas y puesta en servicio de 2 transformadores de 400 KVA

Item	Codigo	Especificaciones Técnicas
2	72102201-006	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE ENERGÍA PERKIN DE 10 KVA: Cambio de polea, Cambio de filtros de aceite, aire y combustible, Mantenimiento y Reparación de motor de arranque, Cambio de correa, Mantenimiento y reparación de radiador, Reparación o cambio de batería, Reparación de alternador

Item	Codigo	Especificaciones Técnicas
3	72102201-006	MANTENIMIENTO GENERAL DE GENERADOR ESTACIONARIO DE 63 KVA Cummnins CID/L3.9 L006: Cambio de aceite de motor (15/40 W), Cambio de filtro de aceite, Cambio de Batería de 80A, Líquido refrigerante para radiador, Cambio de bujías incandescentes, Cambio de filtro de combustible, Líquido anticorrosivo, Cambio de Correas, Verificación general y mantenimiento del equipo generador (Parte eléctrica), Mantenimiento del generador (cambio de carbones, rulemanes,etc.), Mantenimiento del panel de control, Cambio de bomba inyectora (pico inyector) motor diesel, Mantenimiento y reparacion de motor, Cambio de filtro de aire, Presentación de informe detallado del funcionamiento, registro de toda la información relevante incluyendo la utilización del generador y Asistencia tecnica durante 12 meses.
4	72102201-006	MANT. GENERAL DE GENERADOR MÓVIL DE 8,5 KVA Yamaha EDK 8500 Y TRANSFORMADOR: Mantenimiento y Reparación de motor, Reparación de motor de arranque, Cambio de filtro de aceite, Cambio de filtro de combustible, Cambio de Correas, Cambio de Batería libre de mantenimiento 80A, Mantenimiento del generador (cambio de carbones, rulemanes,etc.), Líquido refrigerante para radiador, Cambio de filtro de aire.
5	72102201-001	Mantenimiento del Transformador de 500 KVA

Atentamente,

Grio. Pral. MCP. ISMAEL IBARRA ACUÑA
Director Int. - Dirección Administrativa
Responsable UOC

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION