COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, 18 de diciembre de 2014

A LOS OFERENTES:

REF.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2014 – SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA – ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO – ID 275461.

ADENDA Nº 3

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, a fin de comunicarles que el Directorio de COPACO S.A., en reunión de fecha 15 de diciembre del año en curso, según consta en el Acta N° 61, ha resuelto autorizar la introducción modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas de referencia, específicamente en los siguientes puntos:

1) **Sección III – Suministros Requeridos. Especificaciones Técnicas. Guantes Dieléctricos.**

Donde dice:

5. **GUANTES DIELECTRICO**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MATERIAL:
Se deberá emplear caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de características similares, aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de que lo lleven, el revestimiento deberá cubrir la totalidad de la superficie interior del guante.
Los guantes no deberán tener costuras, ni presentar grietas, deformación o imperfección que merme sus propiedades.
En su fabricación se podrá emplear colorantes aditivos, siempre que estos no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

FORMA:
Deberán adaptarse a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No se aceptarán guantes ambidextros.

TALLA:
Es la medida del perímetro exterior del contorno del guante a la altura de la base de los dedos. Se podrá expresar con números o letras.

LONGITUD:
Es la distancia expresada en milímetros desde la punta del dedo medio 8 o "corazón") hasta el filo del guante.

- El espesor máximo admitido es de 2,6 mm., no inferior a 0,6mm.
- Tensión de ensayo 5.000 voltios.

EL GUANTE DIELECTRICO: Debe llevar impreso el logotipo de "COPACO S.A., Nº de Contrato y año, según el siguiente ejemplo:

COPACO S.A.	CONTRATO Nº___/___

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S A

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
Gerencia Operativa de Contrataciones
División Licitaciones
Alberdi Nº 619 – 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Debe decir:

5. **GUANTES DIELECTRICO**

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MATERIAL:
Se deberá emplear caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de características similares, aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de que lo lleven, el revestimiento deberá cubrir la totalidad de la superficie interior del guante.
Los guantes no deberán tener costuras, ni presentar grietas, deformación o imperfección que merme sus propiedades.
En su fabricación se podrá emplear colorantes aditivos, siempre que estos no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

FORMA:
Deberán adaptarse a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No se aceptarán guantes ambidextros.

Talla: 10

Clase: 1

Tensión Máxima: Alterna 7.500V, Tensión Continua 11.250V

Año de fabricación: 2014

EL GUANTE DIELECTRICO: Debe llevar impreso el logotipo de "COPACO S.A., Nº de Contrato y año, según el siguiente ejemplo:

COPACO S.A. CONTRATO N°___/___

Atentamente,

Ing. Norma Fernández
Gerente – U.O.C.
Gerencia Operativa de Contrataciones