LLAMADO N° 2/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PREDIO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES.

Asunción, 13 de noviembre de 2014

NOTA ACLARATORIA N° 1

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1. **CONSULTA:** En el Ítem 5 – Limpieza del Terreno – Vereda pista de atletismo. Si existen poda y destronque de algún árbol de gran envergadura?.

RESPUESTA: No existe poda ni destronque de árboles de gran envergadura.

2. **CONSULTA:** En el Ítem 14 – Piso de Canto Rodado – Vereda pista de atletismo. Se cotizará el piso liso o con algún diseño o logo como el existente y su cantidad aproximada?.

RESPUESTA: El Item "Piso de canto rodado" se cotiza liso, sin diseño ni logo.

3. **CONSULTA:** En el Ítem 22 – Alcorque para árboles: Murete de prot. – Vereda pista de atletismo. Cuantos metros lineales se calculará por cada árbol puesto que la planilla solo menciona 50 unid?.

RESPUESTA: Se calculan 4 (cuatro) metros lineales por cada unidad de alcorque.

4. **CONSULTA:** En el Ítem 34 – Provisión y Colocación de Pérgolas – Predio Gral. SND. Detalle PE. Definir las secciones de los caños perimetrales e interiores, medidas de las inclinaciones en planta y las separaciones de los caños.

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1 al PBC.

5. **CONSULTA:** En el Ítem 35 – Provisión y Colocación p/topes – Predio Gral. SND. Es correcta la utilización de chapa N° 26 según el detalle CM?.

RESPUESTA: Ver Adenda Nº 1 al PBC.

6. **CONSULTA:** Plaza Seca Sector Cancha de Hockey. Actualmente existe gran cantidad de escombro acumulado en el sector de la construcción de piso de hormigón, así como acumulación de basura. Ese trabajo de limpieza y retiro de escombro deberá ser cotizado por los oferentes?.

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

RESPUESTA: El trabajo de limpieza y retiro de escombros en ese sector no deberá ser cotizado por el Oferente.

7. **CONSULTA:** En el Ítem 51 – Techo de chapa ondulada núm. 24. Tirantes y viga metálicas – Unidad de SSHH. De que secciones serían las vigas y tirantes metálicos?.

RESPUESTA: Deberán ser utilizadas las medidas estándar a saber:
Vigas: 10 cm (4") por 20 cm (8")
Tirantes: 5 cm (2") por 15 cm (6")

8. **CONSULTA:** En el Ítem 17 – Alcantarillas Sanitarias para recolección de Aguas Pluviales – Vereda pista de atletismo. Qué medidas tendrían las alcantarillas, la longitud y sección de los tubos de hormigón, disponen de algún detalle en planos?.

RESPUESTA: Para las alcantarillas se debe prever una boca de tormenta de 1.50 mts por 0.10 mts de alto en el canto vertical del cordón cuneta. La longitud del tubo de hormigón es de 2.80 mts y la sección de 80 cm de diámetro.

9. **CONSULTA:** en la planilla de cómputo métrico y presupuesto Del ítem 85 a 94 Gimnasio y Juego Para Niños. A nuestro entender la única empresa que podría proveer estos aparatos es Conde S.R.L. De acuerdo a los planos de la licitación; la empresa "no dispone" en stock actualmente dichos aparatos de gimnasia y juegos debido a la alta demanda. Ponemos a criterio de la convocante dicha situación, y solicitamos una respuesta a estos hechos posibles.

RESPUESTA: Los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones reflejan la necesidad institucional; motivo por el cual el/los plano/s acompañados a las bases del concurso resultan una referencia que sirve de base a un potencial oferente a realizar su oferta. Una interpretación muy subjetiva resulta la expresión: #la única empresa que podría proveer estos aparatos es" por lo que se solicita se remita al PBC.

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

2