CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2011
ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA Y ELECTROBOMBA

ADDENDA Nº 3

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas al Formulario de carta oferta, del llamado a la **Contratación Directa No. 23/10 "ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA Y ELECTROBOMBA",** que queda redactada de la siguiente manera:

1. Modificar la Planilla de **Especificaciones Técnicas, la Planilla de Precios,** las cuales se anexan a la presente Adenda:

2. En base a lo que establece la Resolución Nº 948/10 en el Articulo 10º, se procede a **ampliar el plazo,** para la presentación y apertura de los sobres, para el día **jueves 14 de julio de 2011, a las 11:00 horas.**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 34 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

PLANILLA DE PRECIOS

ÍTEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Marca	Procedencia	PRESENTACIÓN	U.M.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	40151510-002	**Electrobomba sumergible trifasico**	**La Bomba debe poseer las siguientes caracteristicas:** Potencia de **10 HP**, Caudal entre 20,3 m3/h a 27,5 m3/h, Altura de entre 70 a 80 m, **Refrigerado a Agua**, Número de Etapas 7, Velocidad Nominal 2900 vpm, Diámetro de descarga - Tipo de Rosca 3" BSPT 11 h/". **El motor debe poseer las siguientes caracteristicas:** Números de fases 3, Tensión nominal 380 volt, Frecuencia 50 Hz.-			Unidad	Unidad		2	
2	40151505-001	**Bomba Dosificador**	**La Bomba debe poseer las siguientes caracteristicas:** Caudal maximo para 5 lts/H, Presión de 7 kg/ cm2, Numeros de fases 3, Tensión de 380 volt, Frecuncia de 50 Hz.			UNIDAD	UNIDAD		1	
TOTALES										

El precio total es de guaraníes:_____

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 34 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2011 - ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA Y ELECTROBOMBA

ITEM	CÓD. CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD
1	40151510-002	**Electrobomba sumergible trifasico**	**La Bomba debe poseer las siguientes caracteristicas:** Potencia de **10 HP**, Caudal entre 20,3 m3/h a 27,5 m3/h, Altura de entre 70 a 80 m, **Refrigerado a Agua**, Número de Etapas 7, Velocidad Nominal 2900 vpm, Diámetro de descarga - Tipo de Rosca 3" BSPT 11 h/". **El motor debe poseer las siguientes caracteristicas:** Números de fases 3, Tensión nominal 380 volt, Frecuencia 50 Hz.-	Unidad	Unidad	2
2	40151505-001	**Bomba Dosificador**	**La Bomba debe poseer las siguientes caracteristicas:** Caudal maximo para 5 lts/H, Presión de 7 kg/cm2, Numeros de fases 3, Tensión de 380 volt, Frecuncia de 50 Hz.	UNIDAD	UNIDAD	1
TOTALES						

CONDICIONES GENERALES:

1) ESPECIFICAR POR ESCRITO EN CADA ITEM COTIZADO, LAS MARCAS Y LAS PROCEDENCIAS DE LOS BIENES

2) LA GARANTIA, DEL EQUIPO DEBE SER COMO MINIMO 1 AÑO.

3) El plazo para la entrega de los bienes será dentro de los 05 (cinco) días corridos, posterior a la firma del Contrato.-

El precio del Contrato será reajustable. La formula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

P2 = P1 X (1 X (U$S2/U$S1))

Donde:

P2: Precio Reajustado.

P1: Precio Ofertado

U$S2/U$S1 = Cociente de la variación de la tasa de cambio del Dólar de los Estados Unidos de America, tipo vendedor entre la fecha de reajuste (U$S2) y la fecha de

Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajuste de precios, siempre y cuado exista una variación

Lic. Judith C. Rojas Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Daml Cañisá
Director General