GERENCIA 01 ABR 2019

Asunción, 29 de marzo del 2019

ACLARACION 01 - "LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 23/2018 "ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE PLASTICOS ID Nº 341812

1. **Consulta**:

Formulario N°3: De donde descargo el formato Excel del SICP (formulario de lista de precios)

Respuesta

Del portal de la DNCP para la Convocatoria de la Licitación 341812. Descargar Planilla de precios

2. **Consulta:**

Formulario N°4: Como debería de completar en este formulario ya que nosotros somos los fabricantes, ¿lo completamos con nuestros datos? Que otro documento debe acompañar a este formulario en el caso nuestro de que somos los fabricantes?

Respuesta

Ajustarse a lo establecido en el formulario N°4

[Este Formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el Oferente es Representante o Distribuidor de la marca del bien ofertado]

3. **Consulta:**

Formulario N°5: Si tendremos una Póliza de Seguro, utilizaremos también el formulario N° 5

Respuesta

Ajustarse a lo establecido en el formulario N°4

[Formulario a utilizarse exclusivamente cuando se instrumente por Garantía Bancaria]

4. **Consulta:**

Formulario N°8: Si tendremos póliza de Seguro de Seguro, utilizaremos el formulario N° 8

Respuesta:

Formulario N°8 Garantía de Anticipo [NO APLICA]. Según Adenda 03.

5. **Consulta:**

Formulario N°11: Para este formulario, los campos a no ser llenados se dejan en blanco?

Respuesta:

Formulario N°11 Situación Financiera. NO APLICA Según Adenda 03.

6. **Consulta:**

Con relación a la preparación de los sobres, se presentaran 2 sobres ? Sobre 1- Oferta Técnica y Sobre 2- Oferta Económica? o ambas ofertas deben ir en un solo sobre?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la IAO 22.1

7. **Consulta:**

Para la firma de todos los documentos de nuestra propuesta, quien debe firmar? Pues nuestro estatuto social habla de firma conjunta, mientras que en la SET tenemos habilitados tres Representantes Legales? Si es firma conjunta la que debemos usar, la firma conjunta va en todas las hojas de la propuesta, así como la numeración?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes.

8. **Consulta:**

En el Pliego de Bases y Condiciones. Seccion III: Suministros Requeridos

23. CAÑO PEAD DE Ø 3/4" PN 10/16. 24 CAÑO PEAD DE Ø 1" PN 10/16

En el listado indicado en la sección III, se hace mención a que los caños PEAD solicitados son PN 10/16, lo que es una descripción confusa de la Presión Nominal requerida para la tubería. Sin embargo, más adelante en las especificaciones técnicas indican que la Presión Nominal de los caños PEAD debe ser de 16 Bares. Por favor confirmar que los caños PEAD deben tener una Presión Nominal de 16 Bares.

Respuesta:

Los Caños PEAD solicitados en los ITEMS 23 al 26 de la Sección III. Suministros requeridos deberán tener presión Nominal PN 16. Según Adenda 03

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Mant. de Redes A.P
ESSAP S.A.

En la lista de bienes Items 87/88/89/90 y 91 unión de correr tipo de acople soldable.

19. Consulta

En la lista de bienes, ítems 92 / 93 Y 94, unión sencilla PVC, no está especificado el tipo de acople, consultamos si debemos suponer que sea del tipo soldable. Favor aclarar

Respuesta:

Para los Items 92, 93 y 94 unión sencilla PVC tipo de acople roscable.

20. Consulta

En la lista de bienes, ítems 108 y 109, collar de PVC, favor especificar el tipo de collar de tomada solicitado.

Respuesta:

Para los Items 108 y 109 el tipo de collar de tomada deberá ser tipo abrazadera para el diámetro del caño solicitado.

21. Consulta

En la lista de bienes, ítems 115 al 122, collares de toma en carga, está especificado que la mecha corta tubos sea de material ... "bronce" ..Y consultamos la posibilidad de que la mecha corta tubos sea de acero inoxidable.

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la lista de bienes.

22. Consulta

En la lista de bienes, ítem 131, dice: codo 63 mm x 90° con estrías polipropileno PN 16, consultamos, si dónde dice estrías debemos suponer que se trata de accesorio a compresión. Favor aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítem 131 en donde dice estrías se puede suponer que se trata de accesorio de compresión.

23. Consulta

En la lista de bienes, ítem 132, dice: tee estriado de 63 mm PN 16, consultamos, si donde dice estrías deberíamos suponer que se trata de accesorio a compresión. Favor aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítem 132 en donde dice estrías se puede suponer que se trata de accesorio de compresión.

24. Consulta

En la lista de bienes, ítems 135 / 136 Y 137, dice: tapón estriado, misma consulta, debemos suponer que se trata de accesorios a compresión. Favor aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes, Items 135, 136 y 137 en donde dice tapón estriado se puede suponer que se trata de accesorio de compresión.

25. Consulta

En la lista de bienes, ítem 150 dice buje de reducción de 3" x 2", no está aclarado el tipo de acople, roscable/soldable/ con anillos de goma. Favor Aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítem 150 tipo de acople debe ser roscable.

26. Consulta

En la lista de bienes, ítems 156/157 y 158, dice: unión sencilla, deberíamos asumir que es del tipo soldable, favor aclarar el tipo de acople.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítems 156 y 157 deben ser roscables y 158 debe ser del tipo de acople soldable.

27. Consulta

En la lista de bienes, ítem 161, dice: TIPO "E" DE 1/2", ROSCA/SOLDABLE tipo "E" citada fue siempre fabricada en material del tipo BRONCE favor aclarar.

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la lista de bienes.

28. Consulta

En la lista de bienes, ítem 163, dice: unión sencilla de 2", favor aclarar el tipo de acople.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítem 163 acople roscable.

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad Operativa de Redes A.P
ESSAP S.A.

9. Consulta:

Los ítems 25 y 26 tienen la misma descripción, ¿podrían aclarar si son el mismo material repetido o se trata de un material distinto?

Respuesta:

Remitirse a Adenda 03

10. Consulta:

En la descripción en la planilla de los ítems 55 a 61 se indica PN 16. Sin embargo, en las normas solicitadas en las especificaciones técnicas la presión de servicio es PN 10. Favor modificar descripción de planilla.

Respuesta:

Remitirse a Adenda 03

11. Consulta:

En el ítem 110 solicitan la cinta teflón de 18x40 mm, sin embargo, en el mercado se comercializa en 18x50 mts. ¿se podría modificar esta presentación?

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en el PBC

12. Consulta:

En el ítem 172, no coinciden las cantidades del pliego impreso con las cantidades de la planilla de precios de la página de contrataciones. Favor indicar las cantidades a tener en cuenta en la planilla

Respuesta:

Reparado en la planilla de precios del SICP. Remitirse a Adenda 03

13. Consulta:

En el ítem 228, no coinciden la descripción del pliego impreso con la planilla de precios de la DNCP

Respuesta:

Reparado en la planilla de precios del SICP. Remitirse a Adenda 03

14. Consulta:

En el ítem 104, 105,106 Y 107 pide tuberías de acuerdo con la norma NBR 5648. En la Descripción de la Planilla solicita PN 10, sin embargo, en dicha norma para esos espesores de pared la presión de servicio es 7,5 kg/cm2. Favor modificar descripción de planilla de oferta

Respuesta:

Remitirse a Adenda 03

15. Consulta:

ítem 143-144-148-149-154-155. No se comercializa a nivel regional norma IRAM13478. Solicitamos abrir a la NBR ISO 7/1-PeCp3 4

Respuesta:

Para los Items 143, 144, 148, 149, 154, 155 ajustarse a lo establecido en la lista de Bienes.

16. Consulta:

En la lista de bienes, ítem 74, dice.... "Llaves de paso PVC ¾", enchufe estriado PN 16 "..., consultamos si en donde está especificada la palabra... "estriado ..." debemos suponer que se refiere al sistema... "a compresión", mismo sistema que el manguito. Favor aclarar.

Respuesta:

En la Lista de bienes ítem 74 el término estriado se refiere al término de unión a compresión, mismo sistema que los manguitos.

17. Consulta:

En la lista de bienes, ítem 79, llave de paso PVC 2". Enchufe estriado PN 16, misma consulta... Favor aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes Item 79 Llave de paso PVC 2" enchufe estriado. PN 16 el término estriado se refiere al término de unión a compresión, mismo sistema que los manguitos.

18. Consulta:

En la lista de bienes, ítems 87 / 88 / 89 / 90 y 91, unión de correr, no está especificado el sistema de acople, consultamos si debemos suponer que solicitan el tipo de acople con anillos de goma, bolsa con anillos de goma (enchufe). Favor aclarar

Respuesta:

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*

Ing. [illegible]
Jefe de Unidad Operativa de Redes A.F
ESSAP S.A.

29. Consulta

En la lista de bienes, ítems 173 y 174, dice: reducción estriada PP. PN 16. consultamos si deberíamos suponer que se trata de accesorios tipo reducción a compresión. favor aclarar.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítems 173 y 174 se puede suponer accesorios de reducción tipo de compresión.

30. Consultas

En la lista de bienes, ítem 175, dice: ... " enlace universal/manguito de 3/4" (rango 24 a 28 mm) transicion. PN 16. Respecto a este rubro consultamos: para que tipo de caño se utilizaría este accesorio, considerando que, según las Normas Paraguayas NP, no tenemos en ese rango ningún diámetro de caño. Solicitamos también tengan la amabilidad de suministrar las especificaciones técnicas y cualquier otro dato que puedan aportar para que el oferente pueda realizar su oferta. Misma consulta para ítems 176 y 177

Respuesta:

Items 175, 176 y 177

El accesorio solicitado es para realizar uniones de cañerías de agua potable de diferentes materiales y espesores dentro del mismo diámetro con que cuenta la ESSAP S.A. en las redes de suministro de agua potable.

31. Consulta

En la lista de bienes, items 197, dice ... "codo estriado de 3/4" PN 10" ... Consultamos, que si al mencionar la palabra "estriado" debemos a sumir que se trata de accesorio tipo a compresión, por otro lado en el mismo ítem notamos que no está especificado el ángulo del codo, suponemos que debe ser 90°.

Respuesta:

En la lista de bienes, ítem 197, se puede asumir la palabra estriado como accesorio tipo unión a compresión y el angulo del codo debe ser 90°.

32. Consulta

En el formato de la planilla de la lista de bienes a ser cotizados, se tienen las columnas en las cuáles deben ser especificadas la marca y la procedencia, consultamos si es factible presentar más de una marca en dicha columna

Respuesta:

Se puede cotizar solo un precio, pero se puede aclarar las marcas y las procedencias del bien ofertado.

33. Consulta:

En el PBC, en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, los numerales 2.9 y 2.10 establecen correctamente las dimensiones de los tubos de PVC PBA, y PVC DEFOFO, para una presión de servicio de 10 kg/cm2, tal como lo indica correctamente las normas citadas en esos numerales de referencia. Sin embargo, en la PLANILLA DE PRECIOS EN EXCEL, los numerales desde 55 al 61, que les corresponden a los tubos de PVC PBA, y PVC DEFOFO, en la descripción dice PN 16, cuando debe decir PN10, para una correcta interrelación con los dimensionamientos de las especificaciones técnicas, y de las normas, incluso para una correcta relación con los precios de referencia del PBC.

Respuesta:

Se modifica la Presión Nominal (PN) en la lista de Bienes para los Items 55 al 61 Según Adenda 03.

34. Consulta:

En la PLANILLA DE PRECIOS EN EXCEL, los ítems 25 y 26, ambos se refieren a tubos de PEAD PE100 de 2". El numeral 26 debe decir de 4".

Respuesta:

Remitirse a Adenda 03

35. Consulta:

En los CRITERIOS DE EVALUACION, 1.C) (IAO 35) Consultamos cual es el % de preferencia a ser aplicado a los productos de origen nacional; en ambos casos solo dice " se aplicará...sin establecer el %.

Respuesta:

Remitirse a PBC: Se aplicará el Margen de preferencia según la legislación vigente

36. Consulta:

Consultamos para los productos de origen nacional, al momento de la entrega de las muestras, si es imprescindible acompañar la Certificación del ONC (INTN), tal como lo establece el numeral 1.4.8 de la ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PBC.

Respuesta:

En el momento de la entrega de muestras para los productos de procedencia nacional no es imprescindible acompañar con la certificación ONC (INTN).

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*

Ing. Alejandro Amarilla
Jefe de Unidad de Plan. de Redes A.P.
ESSAP S.A.

37. Consulta:

En la Addenda 01 punto 4 se elimina el párrafo

Las medidas de la caja y los accesorios podrán variar previa presentación de muestras y aprobación de la ESSAP S.A. Siempre que se garanticen las longitudes necesarias para el correcto acople del medidor y los accesorios. El oferente podrá presentar una propuesta a consideración de la ESSAP S.A.

Observación: consideramos que la eliminación de este punto limita la participación de posibles oferentes.

Consulta: se puede realizar la propuesta de cajas a consideración de la ESSAP S.A. de manera a garantizar una mayor amplitud de participación, y que la ESSAP S.A. tenga la posibilidad de considerar la calidad de las cajas con la presentación de documentos que certifiquen la composición de la materia prima utilizada y no solamente el diseño de las cajas.

Respuesta:

Ajustarse a lo establecido en la Addenda 01 – Punto 4.

38. Consulta:

En el PBC Sección III - Suministros Requeridos. Lista de Bienes Nro.21: Kit caja compacta p/piso (conjunto de llave de paso y accesorios) PN16.

Consulta: cuál sería la cantidad a considerar para conjunto de llave de paso y podría especificar cuál sería la lista de accesorios solicitados y la cantidad a considerar como parte de un Kit

Respuesta:

Remitirse a Adenda 03

39. Consulta

Sobre la presentación de muestras en la gerencia de redes, les consulto lo siguiente:

Longitud de las muestras

Cantidad por ítem

Deben presentarse muestras de materia prima? Ésta debe ser individual por cada compuesto? o sola la mezcla de ellos? Y que peso es necesario? Que documentos deben ir con las materias primas?

Respuesta

La Longitud debe ser mínima de 50 cm para los tubos, para los casos de tuberías PVC- O lado campana.

Una nuestra por Item.

Ajustarse a lo establecido en el punto 1.4.8. Ensayos. Aplica solo para las cañerías PEAD.

Ing. Adrian Amarilla
Jefe de Unidad de [illegible] de Redes A.C.
E.S.S.A.

Abg. Rossana Estigarribia López.
Gerente de la UOC

Abg. Rossana Estigarribia L.
Gerente de la Unidad Operativa de Contrataciones
essapisa

UOC- me *Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com*