CD Nº 04/2017 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LA DIRMAT - AD REFERENDUM 2017"
ID Nº 321.437.-

A los señores oferentes:

ADENDA Nº 01

Queda modificada y/o redactada conforme se detalla a continuación:

1. **Sección I - Datos de la Licitación (DDL).**

FECHA TOPE DE CONSULTAS	02/02/2017	**HORARIO**	09:00
FECHA TOPE DE ENTREGA DE PROPUESTAS	07/02/2017	**HORARIO**	09:00
FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS	07/02/2017	**HORARIO**	09:15

2. **Sección III – Suministros Requeridos.**
   2.1. Numeral 1. Especificaciones Técnicas.

7	Manguera de alta presión	Manguera De 2 ½ X 30 MTS Longitud con unión storz con revestimiento especial. Cumplimiento normas INTN NORMA TECNICA CODIGO: NP 21 018 95 Norman ABNT-NBR 11.681	
8	Adaptador de metal para manguera	ADADTADOR DE 2 ½ A 2 ½ DE BRONCE Adaptador De Bronce Tipo Rosca x Storz.	
9	Pico para manguera	LANZA NIEBLA O ASPERSOR DE BRONCE DE 2 ½ TIPO STORZ. Lanza Niebla De Bronce Regulable Norman ABNT-NBR 11.681	
10	Pico para manguera	LANZA CHORRO PLENO DE BRONCE DE 2 ½ TIPO STORZ. LANZA CHORRO REGULABLE Norman ABNT-NBR 11.681	
11	Nicho portamaneguera contra incendio	CAJA HIDRANTE CON ACRILICO INASTILLABLE, Y CERRADURA CUMPLIMIENTOS NORMAS INTN NORMA TECNICA CODIGO: NP 21 017 95	
12	Registro Globo	LLAVE DE REGISTRO TIPO GLOBO 45 GRADOS 2 ½ 14 KGF/CM2 CUMPLIMIENTOS DE NORMAS NBR	

COMANDO DE LA ARMADA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3 – REPUBLICA DEL PARAGUAY

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
CAP F DEM – Jefe UOC Nº 3

ISO 9001 NQA