ADENDA Nº 03

LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA 22/2018 "ADQUISICION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES" ID N° 347.371.

Asunción, 26 de octubre de 2018

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA 22/2018 "ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES",** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 01

SE MODIFICA LAS FECHAS TOPE DE CONSULTA, TOPE DE RESPUESTA, INICIO DE CARGA DE PROPUESTAS, CIERRE DE CARGA DE PROPUESTAS, ETAPA COMPETITIVA, ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA FISICA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME AL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

MODIFICACION Nº 02

SE MODIFICA EN EL NUMERAL 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SECCIÓN III - REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, EL PUNTO 23 "SEGURIDAD" DEL APARTADO "F. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO" DE TODOS LOS ÍTEMS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ITEM 1: MAQUINA SURTIDORA TIPO DOBLE DE ALTO CAUDAL		
F.	*SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO*	
23	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal. Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes

ITEM 2: MAQUINA SURTIDORA TIPO DOBLE		
F.	*SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO*	
23	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal.

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo – Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py

ADENDA Nº 03

LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA 22/2018
"ADQUISICION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES"
ID N° 347.371.

		Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes

ITEM 3: MAQUINA SURTIDORA TIPO CUADRUPLE		
F.	*SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO*	
23	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal. Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes

ITEM 4: MAQUINA SURTIDORA TIPO SEXTUPLE		
F.	*SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO*	
23	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal. Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes

Abog. Félix M. Chávez
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo – Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py

ADENDA Nº 03

LICITACION PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA 22/2018
"ADQUISICION DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLES"
ID N° 347.371.

ITEM 5: MAQUINA SURTIDORA TIPO OCTUPLE		
F.	*SISTEMAS DE SEGURIDAD Y RESPALDO*	
23	**SEGURIDAD**	El equipo surtidor debe tener incorporado como mínimo los dispositivos de seguridad siguientes: Dispositivo anti rotura y derrame en cada manguera (válvulas tipo ***Break Away).*** Reconectable Paro automático de la bomba si en 1 (un) minuto después de haber levantado el pico de carga no hay demanda de caudal. Sistema de puesta cero antes de cada despacho Mangueras estampadas con certificación de normas UL o equivalentes Dispositivo de corte en el pico de carga cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del usuario Dispositivo de corte del suministro cuando se registran fallas en el sistema de control o indicación del surtidor Puesta a tierra de todos los componentes

Observación: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

ABG. FELIX CHAVEZ
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo – Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py