HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ADENDA Nº 1

Señores Oferentes
Presente

Me dirijo a Ustedes a los efectos de realizar aclaraciones a las Especificaciones Técnicas, del llamado a Contratación Directa Nº 12/11 denominado "Recarga de Extintores" de acuerdo a la consulta recibida:

Pregunta 1

"Solicito aclaración en referencia al llamado Nº 12/2011 Recarga de extintores, ID 219087, donde se solicita la recarga de extintores, pero no especifican kilajes"

Respuesta 1: El kilaje de la Recarga del Extintor es de 6 kg. Para 14 extintores y de 8 kg. Un solo extintor.

Pregunta 2

"Solicito aclaración en referencia al llamado Nº 12/2011 Recarga de extintores , ID 219087, donde se solicita la recarga de extintores , pero no se especifican tipo de agente"

Respuesta 2: El tipo de Agente de la Recarga del Extintor es de Polvo Químico Seco, de tipo ABC para los 15 extintores.

Cualquier consulta o aclaración referente a lo expuesto más arriba, favor comunicarse a los teléfonos: 509 - 400 ó 500 - 078.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO DPTO. SUPLENCIA Asunción - Paraguay

Sr. Jorge R. Molinas A.
Administrador Interino