essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ADENDA Nº 01/2013
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº05/2013
"ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRAULICAS C/ SUS ACCESORIOS PARA LA GERENCIA DE REDES ASUNCION"
ID 248607
11/03/2013.

1. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección I – Datos de la Licitación (DL) de la siguiente manera:**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Giuliana Galli, Jefa UOC.** Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Ciudad: Asunción - Paraguay Teléfono: **225-001/3 internos 290,285 o 204-918** Fax: **204-918** Dirección de correo electrónico: uoc@essap.com.py **La fecha límite: 13/03/2013.** **Hora límites: 12:00 hs.**
IAO 23.1	Para propósitos de la **presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Abg. Giuliana Galli, Jefa UOC.** Dirección: **José Berges 516 e/ San José y Brasil** Número del Piso/Oficina: **Unidad Operativa de Contratación – Planta baja - Edificio Principal.** **Ciudad: Asunción - Paraguay** La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 20/03/2013.** **Hora: 09:00 hs.**
IAO 26.1	La **apertura de las ofertas** tendrá lugar en: Dirección: **José Berges Nº 516 e/ San José y Brasil** Número de Piso/Oficina: **Oficina de la UOC – Planta baja - Edificio Principal.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** **Fecha: 20/03/2013.** **Hora:09:30 hs.**

2. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección III – Suministros Requeridos – *3. Especificaciones Técnicas* , en el ítem 8: Bomba Hidráulica Sumergible, de la siguiente manera:**

ÍTEM 8: BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE DE 3"

- Aplicación: su utilidad será para el bombeo de barro 25% sólido y 75% líquido.
- Requerimiento de presión: 140 bar.
- Capacidad de bombeo de 113.000 horas.

Abog. Giuliana Galli Campos Cervera
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

- Flujo hidráulico: 7 – 12gpm.
- Peso: 9,5kg.
- Longitud: 26,7cm.
- Ancho: 25,4cm.
- Orificio de admisión de acero fundido.
- Turbina de agua de acero inoxidable.
- Argolla de suspensión: para amarrar con cabo o cuerda a fin de evitar el alza y baja de la bomba desde la manguera hidráulica.
- Descargador Camlock macho de 3".
- Conexión: Acoples rápidos de lados lisos de ½.
- Manguera de expulsión de 15m x 3" con acoples rápidos.
- Debe incluir costos de mano de obra y kit de sellos para 500hs. de uso o 1 año, lo que primero se cumpla.

3. **Se modifica el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección VI – Formularios – Formulario Nº11. *Planilla de Datos Garantizados*, en el Ítem 8: Bomba Hidráulica Sumergible, de la siguiente manera:**

ITEM	*Descripción del bien*	*Especificaciones Técnicas*	*Ofertado*
8	*Bomba Hidráulica Sumergible de 3"*	Aplicación: su utilidad será para el bombeo de barro 25% sólido y 75% líquido.	
		Requerimiento de presión: 140bar.	
		Capacidad de bombeo de 113.000 horas.	
		Flujo hidráulico: 7 – 12gpm.	
		Peso: 9,5kg.	
		Longitud: 26,7cm.	
		Ancho: 25,4cm.	
		Orificio de admisión de acero fundido.	
		Turbina de agua de acero inoxidable.	
		Argolla de suspensión: para amarrar con cabo o cuerda a fin de evitar el alza y baja de la bomba desde la manguera hidráulica.	
		Descargador Camlock macho de 3".	
		Conexión: Acoples rápidos de lados lisos de ½.	
		Manguera de expulsión de 15m x 3" con acoples rápidos.	
		Debe incluir costos de mano de obra y kit de sellos para 500 horas de uso o 1 año, lo que primero se cumpla.	

Abog. Gliliana Galli Franco de Herrera
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.