Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU	Unidad	**2**
2	Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU	Unidad	**2**
3	Readecuación del sistema eléctrico para la instalación de los A.A	Unidad	**1**

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT		
Especificaciones	**18.000BTU**	**24.000 BTU**
Cantidad	2	2
Acondicionador de Aire de frío/calor	si	si
Tipo	Split interno	Split interno
Modelo	pared	pared
Tensión	2/220/50Hz.	2/220/50Hz.
Filtro desodorizado	si	si
Diseño compacto y moderno	si	si
Control remoto	si	si
Renovación de aire	si	si
Tipo compresor	reciprocantes de alta eficiencia	reciprocantes de alta eficiencia
Protección	-Protector de seguridad de válvula - Protector del ventilador del hierro con el color blanco	-Protector de seguridad de válvula - Protector del ventilador del hierro con el color blanco
Rejilla de protección plástica	Si	Si
Operación silenciosa	Si	Si
Aislamiento térmico	Si, interior forrado adherida al gabinete	Si, interior forrado adherida al gabinete
Tipo de filtro	Polipropileno, lavable y rejillas oscilatorias	Polipropileno, lavable y rejillas oscilatorias
Gas	Gas ecológico RA10A	Gas ecológico RA10A
Garantía escrita para Evaporador y Condensador	Garantía escrita contra defectos de fabricación de 12 meses y garantía escrita contra defectos de instalación. Ambas garantías tendrán vigencia a partir de la recepción definitiva de los bienes por parte de la Convocante. El oferente adjudicado responderá por la garantía en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución.	Garantía escrita contra defectos de fabricación de 12 meses y garantía escrita contra defectos de instalación. Ambas garantías tendrán vigencia a partir de la recepción definitiva de los bienes por parte de la Convocante. El oferente adjudicado responderá por la garantía en dicho periodo, sin cargo alguno para la institución.
Dimensiones	Unidad Interna: Ancho 95, 7 cm x Altura 21, 3 cm x Profundidad 30 cm Unidad Externa: Ancho 77 cm x Altura 30 cm x Profundidad 55 cm	Unidad Interna: Ancho 104 cm x Altura 22 cm x Profundidad 32,7 cm Unidad Externa: Ancho 84,5 cm x Altura 36,3 cm x Profundidad 70,2 cm

Readecuación del sistema eléctrico para la instalación de los A.A
Comprende los trabajos de la correcta distribución por fase de la energía eléctrica para los acondicionadores de aires (nuevos y existentes), con llave independiente cada equipo desde el tablero principal.