LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07 PAC N° 322.300/2017
"ADQUISICION DE EUQIPOS INFORMATICOS"

ADENDA N° 01

Punto 1:

Donde dice:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
5	*Ups Con Estabilizador De Energía De 800 Va*	*CARACTERISTICAS MINIMAS:* *CAPACIDAD 800 VA* *CONTROL POR MICRO PROCESADOR* *ESTABILIZADOR INCORPORADO* *FUSIBLE CON REPOSICION* *TECNOLOGIA INTERACTIVA EN LINEA* *FILTRO DE LINEA* *BATERIA INTERNA SELLADA* *500 VA: 12 V- 7 A* ***800 VA: 12 V- 9 A*** *AUTONOMIA TIPICA: 10 A 20 MINUTOS* *PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO* *INDICADORES VISUALES Y SONOROS* *ARRANQUE EN FRIO* *CARGA DE BATERIA CON EL UPS APAGADO* *FUNCION AHORRO DE ENERGIA*

Lic. Bruno Paredes Ramírez
Jefe
Unidad Operativa de Contratación
INDI

Debe decir:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
5	*Ups Con Estabilizador De Energía De 800 Va*	*CARACTERISTICAS MINIMAS:* *CAPACIDAD 800 VA* *CONTROL POR MICRO PROCESADOR* *ESTABILIZADOR INCORPORADO* *FUSIBLE CON REPOSICION* *TECNOLOGIA INTERACTIVA EN LINEA* *FILTRO DE LINEA* *BATERIA INTERNA SELLADA* ***800 VA: 12 V- 7 A*** *AUTONOMIA TIPICA: 10 A 20 MINUTOS* *PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO* *INDICADORES VISUALES Y SONOROS* *ARRANQUE EN FRIO* *CARGA DE BATERIA CON EL UPS APAGADO* *FUNCION AHORRO DE ENERGIA*

Punto 2:

A los Oferentes:

Con relación a la Licitación por Concurso de Ofertas referida, comunicamos que se realizará una prórroga de Apertura de Ofertas, teniendo en cuenta las fechas y horas establecidas e indicadas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas; y el ***sistema de adjudicación*** *será:* ***B - por Item.***

Asunción; 17 de Noviembre de 2017.-

Lic. **Bruno Paredes Ramírez**
Jefe de la UOC