UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ADENDA N° 01/2010

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL LLAMADO POR CONCURSO DE OFERTA, PAC N° 07/02010 PARA ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, ID N° 196339, EXPEDIENTE 307668, CONVOCADA POR EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE.-

El Rectorado de la Universidad Nacional del Este, inserta en su llamado las siguientes modificaciones:

Reformulaciones 1:

Formulario de Listas de Precios

Ítem	Código de catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	UM	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA si corresponde)	Precio Total(IVA si corresponde)
1	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 12. 000 BTU tipo Split,			UN	Caja	4		
2	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU tipo Split,			UN	Caja	8		
3	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU tipo Split,			UN	Caja	8		
4	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 36,000 BTU tipo Split,			UN	Caja	18		
5	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 48,000 BTU tipo Split			UN	Caja	4		
6	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 48,000 BTU tipo casete			UN	Caja	2		
7	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 60.000 BTU tipo Split			UN	Caja	2		
Total								Precio	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO U.O.C. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Reformulaciones 2:

Lista de Bienes

Ítem	Código	Descripción	UM	Forma de Presentación	Cantidad
1	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 12. 000 BTU tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	4
2	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	8
3	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 24.000 BTU tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	8
4	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 36,000 BTU tipo Split, con evaporador, modelo piso/techo, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	18
5	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU tipo Split, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	4
6	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 48.000 BTU tipo casete, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	2
7	4010701-002	Acondicionadores de Aire de 60.000 BTU tipo Split, con evaporador, modelo piso/techo, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	Unidad	Caja	2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO
Susana Farina
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Reformulaciones 3:

Los locales de instalación seran los siguientes:

Unidad Académica	Acondicionadores de Aire	Cantidad
Rectorado – Campus Universitario Km 8 - CDE	Acondicionadores de Aire de 18000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 24000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 36000 BTU - Salas Modelo	10
	Acondicionadores de Aire de 48000 BTU tipo casete (Paraninfo)	2
Facultad Politécnica – Campus Universitario Km - CDE	Acondicionadores de Aire de 48000 BTU tipo split	2
	Acondicionadores de Aire de 24000 BTU tipo Split	2
Facultad de Medicina Campus - Minga Guazú Km 16	Acondicionadores de Aire de 12000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 18000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 24000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 36000 BTU tipo Split	2
Facultad de Economía – Campus Universitario Km 8	Acondicionadores de Aire de 18000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 36000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 48000 BTU tipo split	2
	Acondicionadores de Aire de 60000 BTU tipo Split	2
Facultad de Agronomía – Campus – Minga Guazú Km 18	Acondicionadores de Aire de 36000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 24000 BTU tipo Split	2
Facultad de Filosofía – Campus Universitario Km 8	Acondicionadores de Aire de 12000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 18000 BTU tipo Split	2
	Acondicionadores de Aire de 36000 BTU tipo Split	2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO "U.O.C." CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Susana Farina
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Reformulaciones 4:

Especificaciones Técnicas

Ítem	Codigo	Capacidad en BTU	Descripción	Cantidad
1	4010701-002	12000	Acondicionadores de Aire tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	4
2	4010701-002	18000	Acondicionadores de Aire tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	8
3	4010701-002	24000	Acondicionadores de Aire tipo Split, con evaporador, modelo pared, filtro tensión 1/220/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, monofásico con control remoto, instalado y funcionando	8
4	4010701-002	36000	Acondicionadores de Aire tipo Split, con evaporador, modelo piso/techo, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de, con instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	18
5	4010701-002	48000	Acondicionadores de Aire tipo split filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, , trifásico con control remoto, instalado y funcionando	4
6		48000	Acondicionadores de Aire tipo casete filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, , trifásico con control remoto, instalado y funcionando	2
7	4010701-002	60000	Acondicionadores de Aire tipo Split, con evaporador, modelo piso/techo, filtro tensión 1/380/50Hz, con Kit de instalación necesarios (tuberías de gas mas interconexión eléctrica) frío/calor, trifásico con control remoto, instalado y funcionando	2

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO "U.O.C." CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Susana Farña
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono y Fax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

Reformulaciones 5:

Fecha tope de presentación de ofertas:	Jueves 20 de mayo de 2010
Hora Tope:	09:00 horas
Fecha de Apertura:	Jueves 20 de mayo de 2010
Hora:	09:15 horas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO U.O.C. CIUDAD DEL ESTE

Susana Fariña
Encargada U.O.C.
Rectorado U.N.E.