ADENDA Nº 02

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 18/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE LLAMAS Y MEZCLAS EXPLOSIVAS PARA LA PLANTA DE GLP" ID Nº366.192

Asunción, 26 de julio de 2019

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 18/2019 PARA LA "ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE LLAMAS Y MEZCLAS EXPLOSIVAS PARA LA PLANTA DE GLP" ID Nº366.192** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. **4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:**

MODIFICACION Nº 01

EN LA SECCIÓN III "REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS", EN EL PUNTO 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", EN EL NUMERAL "2.3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS", SE MODIFICA PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA DETECTORES DE MEZCLA EXPLOSIVA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PARA DETECTORES DE MEZCLA EXPLOSIVA

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas Requeridas	Especificaciones Técnicas Garantizadas
01	Marca	(*)	
02	Procedencia	(*)	
03	Modelo / Código	(*)	
04	Tecnología de detección	Infrarrojo	
05	Certificado para área clasificada	FM/UL/CSA Para: Clase 1 Div.1 Grupo D/T4 o ATEX / IECEx para II 2G Ex d IIA T4 Gb	
06	Grado de protección	Mínimo IP 66 s/IEC 60529 o Mínimo NEMA 4 s/NEMA 250	
07	Rango de detección LEL	0 – 100% LEL de gases hidrocarburos	
08	Alimentación Eléctrica	24 VDC	
09	Método de configuración	No intrusivo	
10	Tipo de indicación local del nivel de porcentaje de mezcla explosiva presente	Display iluminado	
11	Tipo de señal de salida	4 – 20mA	
12	Tipos de Señales de indicación de falla de equipo	4 – 20mA o contacto de relé NA o NC	
13	Certificado de cumplimiento	NORMA ANSI/FM 6320 o equivalente	
14	Nivel de integridad de la seguridad	SIL 2 o superior	
15	Temperatura de operación	-10 a 60 C°	
16	Manual de montaje, instalación y mantenimiento	Si	

Observación: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Félix Chávez
Director.
Dirección Operativa de Contrataciones

Oficina Central, Asunción, Chile 753 casi Víctor Haedo - Edificio Centro Financiero
Teléfono: (+595 21) 448 503/8 R.A. Fax Secretaría General: (+595 21) 452 306
www.petropar.gov.py