Asunción, 10 de agosto del 2018

ACLARACION 02- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2018 "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDIDORES" ID N° 341931

RESPUESTAS DATA LAB

1) Consulta .

En la Sección II - Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, en el ítem 2 . Requisitos de Calificación Posterior (IAO 37) en el sub-ítem B) Experiencia y Capacidad Técnica se establece entre otros:
El Oferente deberá presentar evidencia documentada que demuestre que el modelo ofertado ha sido comercializado al menos 2 años.
Solicitamos a la Convocante que para el presente requerimiento sean admitidos como válidos documentos de Ventas y/o exportación de los productos provenientes del fabricante de los bienes a ser ofertados, dentro del lapso de 2 años.

Respuesta:
La evidencia documentada que demuestre que el modelo ofertado ha sido comercializado al menos 2 años puede corresponder a ventas del fabricante. Se deberá presentar Declaración Jurada del fabricante donde conste que el modelo ofertado ha sido comercializado al menos 2 (dos) años, y una lista de clientes a los que ha sido vendido.
La Declaración Jurada deberá estar firmada por representante debidamente autorizado para firmar en nombre de la fábrica, la firma deberá estar certificada en origen, deberá estar legalizada en la embajada de origen del documento o apostillado

2) Consulta .

.2.1- En caso de que el oferente no sea fabricante de los Bienes Ofertados, el oferente deberá: Presentar una nota de la Fábrica en la que se producirán los medidores ofertados, firmada por el principal responsable de la misma, en donde se declare expresamente que el Fabricante posee como mínimo 10 (diez) años de experiencia, en la fabricación de Bienes similares o iguales al licitado y que se aceptan los procesos de recepción propuestos en el presente pliego

Respuesta:
Deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Basesy Condiciones

2.2- Formulario Listado de Contratos de Naturaleza y Complejidad Similares. El Oferente deberá realizar un listado de todos los contratos y/o facturaciones de provisión de bienes de naturaleza y complejidad similares a lo solicitado (Provisión de medidores), llevados a cabo dentro de los últimos 3 (tres) años (2015, 2016 y/o 2017), ya sea con empresas públicas y/o privadas, a la fecha de presentación de la oferta. El promedio total deberá equivaler como mínimo al 40% del valor total de la oferta. El Oferente deberá presentar adjunto a este listado toda la documentación de respaldo de los datos declarados
Solicitamos a la Convocante que se admitan como válidos los contratos y/o facturaciones de provisión de bienes de naturaleza y complejidad similares, provenientes del Fabricante.

Respuesta:
Deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Basesy Condiciones

3) Consulta .

Abg. Juan Pablo Morinigo Parquet
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa

UOC- me
Tel.: 225001/03 – 204918 – Int. 265 essapuoc@gmail.com

En la Sección III (B) Experiencia y Capacidad Técnica se establece:

Listado de un mínimo de 3(tres) clientes (Instituciones Públicas y/o empresas privadas) Indicando el nombre dela Institución Pública y o/Empresa Privada, actividad, persona encargada y teléfonos para ser contactados e ser necesario.
Solicitamos a la convocante que estas referencias sean del Fabricante y/u Oferente.

Respuesta:
Deberá ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Basesy Condiciones

4) Consulta .

Se solicita al convocante aclarar: ITEM 1 DN15mm (1/2"); la Longitud constrictiva entre rosca de 190mm, en un solo cuerpo, (debe ser 165mm),teniendo en cuenta que en el ITEM 2 DN 20mm (3/4"), en detalle técnico solicita la misma longitud 190mm en un solo cuerpo, favor aclarar

Respuesta:
Conforme al sistema de conexiones de la ESSAP S.A. la conexión de ¾" piso y pared requiere que los medidores sean en un solo cuerpo y de 190mm.

Abg. Juan Pablo Moringo Parquet.
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap sa