Asunción,22 de noviembre de 2013

ACLARACION N° 1

Se emite la presente aclaración, en respuesta a las consultas formuladas a la DNCP y que fueran recibidas hasta la fecha y hora tope, para el llamado por Licitación Publica N° 04/13 ***"REMODELACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO."***

1.-IItem 2 "desmonte de escalera existente "favor aclarar si se trata solo del desmonte o si la escalera será reutilizada y/o modificada, como se menciona en la visita.

R-: La escalera será nuevamente re utilizada con las reparaciones respectivas y adecuadas a la nueva ubicación

2.- Ítem 5 "Vigas de H°A° figura global, a fin de dimensionar el tamaño, podrían proveer planos de encofrado y Estructura de H°A°

R- Se publica en el SICP conjunto a la Adenda N° 1

3- Ítem 9 "Refuerzo en unión mampuesto y hormigón "a que se refiere ¿se podría especificar dónde?

R- Se indica en el plano de encofrado publicado en el SICP

4.-Item 12 "Piso porcelanato 60 X 60, podrían especificar qué tipo de porcelanato

R- Será del tipo PD4

5 .Ítem 23 "Instalación Sanitaria ", podrían proveer planos de Instalación de Agua Corriente, Desagüe Cloacal y Desagüe Pluvial

R- Se publica en el SICP junto a la Adenda N°1

6- Ítem 24 Instalación Eléctrica. Podrían proveer planos de Instalación Eléctrica y Señales débiles

R- Se publica en SICP junto a la Adenda N° 1

7.-Item 25 Prevención Contra Incendio

R- Se publica en el SICP junto a la Adenda N° 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Gustavo Cañete
Coordinador de Adquisiciones
DNCP

8- Como se llama el tipo de vidrio de la fachada

R- Vidrio DVH (vidrio acústico) laminado 4+4 de 1,64 m2, color azul city con presilla de aluminio de contención y tapa columna con sus respectivos accesorios, fijados con tornillos auto perforantes, sellado con silicona y burlete de goma.

9- La Planta de encofrado si pueden facilitar

R- Se publica en el SICP

10- El tanque que se encuentra en el edificio antiguo se va a conservar o no va a formar parte de la Instalación de agua corriente.

R- Se desmontara y no se reutilizara

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Dirección Administrativa
UOC

Gustavo Cañete Marecos
Coordinador
Coordinación de Adquisiciones