CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ACLARACIONES Nº2

Coronel Oviedo, 24 de Octubre de 2017

Señores Oferentes

Presente

En atención a una consulta recibida en el marco de la Contratación Directa con ID Nº 328391 para "ADQUISICION DE UNIDAD ININTERRUMPIDA DE ALIMENTACION-SEGUNDO LLAMADO", les remitimos la transcripción de las consultas con la correspondiente respuesta.

- **Consulta**

*Con relación al precio referencial del ítem 1, solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que la UPS requerida dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 40.000.000 GS. como mínimo.

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Tensión: 380VCA+-25%. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tensión: 380VCA-15 +20%, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Salida:Tensión: 220VCA. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Salida:Tensión: 380VCA, considerando que en las mismas especificaciones técnicas requieren alimentación trifásica (380V).

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Tiempo de recarga: 5 horas el 90%. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tiempo de recarga: 10 horas el 90%, considerando que lo ofertado es el tiempo de recarga estándar para el porte de equipo requerido y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Peso Kg.: 120. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Peso Kg.: 490, considerando que lo ofertado es el peso estándar para el porte de equipo requerido y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones

LICEN. MERNES DE GIMENEZ
Convocatorias

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Pantalla: LCD: Operación del sistema, tensión de entrada y salida frecuencia, % carga de salida, tensión de batería, temperatura ?c. Solicitamos respetuosamente sea aceptado el punto de "temperatura ?c" como opcional, considerando que el mismo no es un parámetro que corresponda y pueda ser medido por una UPS.

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Ambiente: Humedad: 0-90% sin condensación. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Ambiente: Humedad: 5-90% sin condensación, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

*Con relación al ítem 1, donde se requiere Ruido audible:<60db. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Ruido audible:<62db, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta: remitirse al pliego de bases y condiciones, estas especificaciones son requeridos por las necesidades de la institución y sujeto a la Disponibilidad Presupuestaria por lo que no pueden ser modificadas.

Atentamente

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones

Lilian Mernes de Giménez
Encargada de Convocatorias