Ministerio Público

Licitación Pública Nacional Nº 04/2010 "Provisión del Sistema de Climatización del Bloque 8"

ACLARACIÓN 02

Asunción, 13 de mayo de 2010

Señores:
Presente

Ref: Licitación Pública Nacional Nº 04/2010 "Provisión del Sistema de Climatización del Bloque 8"----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la Aclaración Nº 02 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada:

CONSULTA: SISTEMA ADOPTADO: Se seleccionó el Sistema Splits tipo pared, y cassette. La distribución del aire se realizará por medio de cañerias de cobre flexibles. Los caños estarán ocultos dentro de las paredes embutidas al mismo- Consultamos ¿Qué tipo de Equipos solicita la Convocante? ¿Sistema Splits tipo pared o tipo Cassette

RESPUESTA:.-No serán utilizados los equipos Split tipo Cassette. Se tendrán en cuenta solamente equipos que figuran en los planos: Splits tipo pared, y en caso del bloque de Archivos, Sistema Splits frío-calor con ductos de chapa galvanizada

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Atentamente,