Asunción, 06 de agosto de 2010

SEÑOR (ES)
.....
Teléfono:

Ref. : ADDENDA N°2

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la Contratación Directa BNF CD N° 25/2010, para la Adquisición de Sistemas de Iluminación Integral de la Fachada de la Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento, en la modalidad de Contratación Directa.

Al respecto, informamos que la convocatoria queda modificada en los siguientes puntos:

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día: **Martes 17 de Agosto de 2010 a las 11:00 hs.**

Anexo 3. Especificaciones Técnicas para la Provisión e instalación de los equipos de iluminación arquitectónica, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción	Código de catalogo	Especificaciones técnicas
1	Adquisición de Sistema de iluminación Integral de la fachada del edificio histórico de la Casa Matriz (Cincuentenario del Banco Nacional de Fomento).	39111504-001	42 (cuarenta y dos) Proyector de adosar para exterior, línea prismática, equipado con V.M.H de 35 W y lámpara CDMR-111 35 W 10° 840 (frente entre ventanas)
			9 (nueve) Proyector de adosar para exterior, línea prismática, equipado con V.M.H de 35 W y lámpara CDMR-111 35 W 10° 840 (pilares acceso principal)
			16 (diez y seis) Artefacto estanco, en aluminio y vidrio templado, con junta de cierre, eq. Con reactancia electrónica y lámparas flúor T5 de 39 W 2700 K° cálido (frente en ventanas)
			4 (cuatro) Artefacto estanco, en aluminio y vidrio templado, con junta de cierre, eq. Con reactancia electrónica y lámparas flúor T5 de 54W 2700 K° cálido (fachada entre puertas)
			4 (cuatro) Artefacto estanco, en aluminio y vidrio templado, con junta de cierre, eq. Con reactancia electrónica y lámparas flúor T5 de 54W 2700 K° cálido (fachada triangulo de pórtico)
			15 (quince)Tira flexible de led AZUL IP65, para funcionar con fuente Switch de tensión constante 12 V 120 W (iluminación de la cruz)
			12 (doce) Proyector de adosar para exterior, línea prismática, equipado con V.M.H de 35 W y lámpara CDMR-111 35 W 10° 840 (lateral Cerro Cora y 25 de Mayo)
			Montaje, Instalación y materiales

Se adjunta láminas de lo solicitado.

Atentamente,

GLADYS A. DUARTE FRANCO
Jefa
Sección Compras Menores

MARIA ELENA CAMPOS KRAUER
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones

UOC BNF- Independencia Nacional esq. 25 de Mayo -Planta Baja
Tel.: 419 1578 Telefax. 419.1620 Email: uocbnf@bnf.gov.py

ÁREA CENTRAL



COLUMNAS Y FRONTÓN

ACCESO

ILUMINACIÓN DE FACHADA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
JULIO, 2010
LÁMINA 2/2

ALAS LATERALES

ILUMINACIÓN DE FACHADA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
JULIO, 2010
LÁMINA 1/2