ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD
1	Montaje de Alumbrado Público Cerrado 250/400 W tipo AP4-V IP65, con Ignitor Múltiple P/V.M. H/V Sodio 70/400W IG-051 -A, Brazo para Alumbrado Público 1,00MTS P/AP1, Capacitor 25MF 50/60Hz 250V, Lámpara V Sodio 400W E40 Tubular, Accesorios de Montaje, 1,5mts de cable tpr 3x2, 2 conectores mordaza, cinta aisladora y vulcanizante.-	unidad	150

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

1. - EL CAÑO DEBE SER DE HIERRO GALBANIZADO 0.05 Uc (micra) AP- 1 como mínimo –no serán admitidas con pinturas antioxidas AP-1
2. - Los bulones para sujeción en postes debe ser ce 5/8”galvanizada 0.05 uC
3. - El material cobertor del equipo de iluminación será de material acrílico 3mm como mínimos no serán admitidos vidrios
4. - Los empalmes del equipo a la red debe ser hecha con conector a compresión AL-AL 8/2 aislado con cinta autobulcanizantes
5. - En lugares donde sean necesaria la aprobación de la ANDE deberá correr por cuenta del contratista la aprobación de las mismas
6. - La carcasa de equipo de iluminación deberá ser de chapa – no será admitido material de hierro fundido - La pintura de la carcaza deberá ser del tipo martillado