Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

San Lorenzo, 04 de Noviembre de 2010.-

Señor
OFERENTE
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a su nota de fecha 02 de Septiembre del corriente, en la cual solicita aclaraciones sobre ciertos puntos del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional Nº 03/2010 "CONSTRUCCION DE SEDE CENTRAL", a continuación se detallan las siguientes aclaraciones:

Consultas y Aclaraciones:

Pregunta 1:
El Item 48, Carpintería metálica en chapa doblada c/ marco de 0.15 cerradura, accesorios, completo p/ exterior, a que se refiere?
Respuesta 1:
Corresponde a las puertas que se encuentran en Planta Baja, una es del ducto y otra del depósito de basura. Dos en total. Fijarse en planilla de Aberturas

Pregunta 2:
El ítem 49. Muro cortina en templado color bronce según plano, y c/ fijaciones al Hormigón y caños de sujeción de aluminio, a que se refiere y necesitamos planos de detalles

Respuesta 2:
El muro cortina corresponde al acceso principal del edificio y a la caja de escalera. En las ventanas de las oficinas en ciertos sectores requerirán de sujeción de aluminio por pasar en forma corrida frente a los pilares de Hormigón Armado.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo.-

Sr. CRISTIAN LOPEZ
Responsable de la Unidad Operativa de Contratación