DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1460/2019

"Adquisición de Transformadores de Distribución"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 3

Asunción, 06 de mayo de 2019

Al Oferente

Señor(es):

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas, cuyas respuestas damos a continuación:

Consulta Nº 01:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de hacer la siguiente consulta al PBC del llamado en referencia.

1. Sobre los ensayos tipo, consultamos si son aceptados ensayos hechos en equipos de mayor capacidad en potencia y en tensión. Específicamente tensión: 30 KV, potencia: 630 KVA

Respuesta ANDE N° 01:

Al respecto, los Ensayos de Tipo deben realizados sobre un solo equipo que debe estar identificado, debe ser idéntico al modelo a ser suministrado, según se indica en el ítem 5.1.1. de la EE.TT. N° 04.14.14 – Rev. 5. Los Protocolos de Ensayos de Tipo solicitados en el punto 5.1. de la mencionada EE.TT. deberán ser presentadas como máximo 15 (quince) días antes de la primera entrega prevista en el Plan de Entregas, según se indica en la

Nadia Nuñez
DD/DSM

SECCIÓN IV – CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC), cláusula CGC 26.1 Inspecciones y Pruebas.

Consulta Nº 02:

1.1 Podrán los Oferentes realizar Ofertas Alternativas ????

1.2 Podrá ofertarse un Plan de entrega diferente establecido en el PBC????

1.3 Podrá un Oferente proponer a la ANDE una Forma de Pago diferente, modificando al Plan de entrega establecido en el PBC ????

Respuesta ANDE N° 02:

1.1 Al respecto, favor remitirse a la IAO 13 de la Sección I – Datos de la Licitación (DDL).

1.2 Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones.

1.3 Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en el Pliegos de Bases y Condiciones.

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Nadia Nuñez
DD/DSM