UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

09/09/2011

ADENDA 1
Contratación por Concurso de Ofertas
"Adquisición de Computadoras"
Nro. de Expediente: 356070 ID Nº: 214646

Sres. Oferentes:

Se agregan Especificaciones Técnicas a los ítems Nº 14 y 15.

Ítem 14 - 1 unidad UPS de 3kVA – Características Básicas:

- Tipo de Gabinete: Torre convertible en Gabinete Rackeable para permitir su instalación en un Rack de 42U
- Capacidad: 3000 VA / 2100 Vatios
- Topología: Doble Conversión ON-LINE
- Autonomía al 100% de Carga: 14 minutos como mínimo. Se exige que la Autonomía pueda ser expandida con el agregado de Gabinetes de Baterías externos adicionales.
- Entrada: 220VAC – debe permitir un rango de entrada de 100 - 280V - sin entrar en batería
- Tomas de Salida: (8) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (2) IEC 320 C19
- Eficiencia: igual o mayor al 92% con carga completa
- Capacidad de Sobrecarga: soporta sobrecarga, hasta un 25% de la carga nominal, por lo menos por (1) un minuto.
- Gestión y monitoreo remoto SNMP/WEB.
- Tipo de Onda de Salida: Senoidal PURA
- Baterías intercambiables en funcionamiento
- Tiempo de recarga de las baterías: Menor-igual a 3 horas al 90%.
- Regulador AVR - Debe corregir las irregularidades de la tensión (bajadas de tensión y sobretensiones) sin emplear las baterías
- Garantía: (2) dos años del fabricante y del oferente

Ítem 15 - 1 unidad UPS de 5kVA – Características Básicas:

- Tipo de Gabinete: Torre convertible en Gabinete Rackeable para permitir su instalación en un Rack de 42U
- Capacidad: 5000 VA / 3500 Vatios
- Topología: Doble Conversion ON-LINE
- Autonomía al 100% de Carga: 6 minutos como mínimo. Se exige que la Autonomía pueda ser expandida con el agregado de Gabinetes de Baterías externos adicionales.
- Entrada: 220VAC – debe permitir un rango de entrada de 100 - 280V - sin entrar en batería
- Tomas de Salida: (8) del tipo IEC 320 C13 protección con Batería de reserva con AVR y (2) IEC 320 C19
- Eficiencia: igual o mayor al 92% con carga completa
- Capacidad de Sobrecarga: soporta sobrecarga, hasta un 25% de la carga nominal, por lo menos por (1) un minuto.
- Gestión y monitoreo remoto SNMP/WEB.
- Tipo de Onda de Salida: Senoidal PURA
- Baterías intercambiables en funcionamiento
- Tiempo de recarga de las baterías: Menor-igual a 3 horas al 90%.
- Regulador AVR - Debe corregir las irregularidades de la tensión (bajadas de tensión y sobretensiones) sin emplear las baterías
- Garantía: (2) dos años del fabricante y del oferente

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS VITAM IMPENDERE VERO CIUDAD UNIVERSITARIA SAN LORENZO - PARAGUAY

CP Sonia Unzain
Jefe UOC