essap
Compromiso de calidad y eficiencia

ACLARACIÓN N°01/2014
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°14/2014
"ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES DE 1" PARA AGUA POTABLE CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN"
ID 276527
06/05/2014.

1. **CONSULTA:** En las Especificaciones Técnicas se solicita en forma especial el agregado de marcado y rotulado de los medidores. Los caudalímetros de 25 mm son standard y de stock, con el nombre del fabricante. Para la cantidad pequeña de 1.150 unidades, se tendría que preparar de forma especial y su costo, dado el volumen, lo encarece. Por lo cual consultamos, el marcado y rotulado es indispensable o se podría modificar?

   RESPUESTA: El marcado y rotulado debe cumplir lo establecido en las Especificaciones Técnicas del PBC.

2. **CONSULTA:** En la Sección III – Suministros Requeridos, se detalla la siguiente lista de accesorios solicitados:

Accesorios para medidor de 1" (pág. 13)
Las válvulas deberán de ser de tipo compuerta de bronce de 1" para conexiones con medidor de 1"
Accesorios de compresión rosca macho de 1"
Alma doble de PVC 1", para medidores de 1"

   Por otro lado, dentro de los planos o diseños, esquema de conexión medidor de 1", se detallan los siguientes accesorios:

   1-Medidor de chorro múltiple de 1"
   2-Válvula de compuerta de 1" de Bronce
   3-Expansor de Latón de 1"
   4-Yugo de H°F° de 1"
   5-Accesorio de compresión rosca macho de 1"x32
   6-Alma doble de PVC de 1"

   Al respecto consultamos, cuál es la lista de accesorios a ser incluido con el medidor en la planilla de la oferta?

   RESPUESTA: La lista de accesorios a cotizar corresponde a la indicada en la Sección III – Suministros Requeridos – punto 1 Especificaciones Técnicas:

Accesorios para medidor de 1" (pág. 13)
Las válvulas deberán de ser de tipo compuerta de bronce de 1" para conexiones con medidor de 1"
Accesorios de compresión rosca macho de 1"
Alma doble de PVC 1", para medidores de 1"

Lic. Francisco J. Torres V.
Jefe Unidad Operativa de Contrataciones
Asesoría de la Presidencia - ESSAP S.A.