## ACLARACION 1
## LCO 58/19 – MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTAS DEL AISP – ID: 372.453

La DINAC en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Aclaración, a fin de aclarar el siguiente punto:

**Consulta 1:** En el PBC, Sección I, DDL, I.A.O. 33.2, se solicita presentación de muestra, ¿la cantidad queda a criterio del oferente?

**Respuesta:** Su apreciación es correcta, queda a criterio del oferente.

**Consulta 2:** En el PBC, Sección III, inciso 1.3, en la tabla de Características indica cantidad de Microesferas "Pre-Mix", en g/l, 300 Mín. y 350 Máx. Los fabricantes de pintura suelen recomendar entre 200 y 250 g/l. Proponemos que se aplique este rango para la microesfera Pre-mix.

**Respuesta:** Remítase al pliego de bases y condiciones.

**Consulta 3:** En el PBC, Sección III, inciso 1.5 "Condiciones de Aplicación", se Índica: "Antigüedad máxima de equipos de pintura: 5 años", consideramos 5 años un plazo muy breve para la amortización de este tipo de maquinaria. Proponemos antigüedad permitida de 15 años, además con ello se ampliaría la cantidad de oferentes.

**Respuesta:** Debido a la exigencia y magnitud del trabajo en cuanto a la cantidad y tiempo de ejecución del contrato, se necesitan máquinas de óptimo desempeño y última generación, de modo a que no presente inconvenientes a la hora de la ejecución de los trabajos a causa del desgaste debido a múltiples mantenimientos y muchas horas de trabajo.

**Consulta 4:** En el PBC, Sección III, inciso 2.1. "Características y Requisitos Cuantitativos de la Tinta y Microesferas Reflectoras" se indica que la subcontratista deberá poseer y a disposición de la Fiscalización mientras dure la obra, un Reflectómetro Mirolux T 12. La consulta es: ¿la Contratista puede poseer y disponer de un Reflectómetro de una marca distinta a Mirolux, de similar desempeño al Mirolux T 12? La exigencia de una marca específica en el PBC resultaría restrictiva.

**Respuesta:** El reflectómetro debe ser Mirolux T12 o similar.

**Consulta 5:** ¿El Reflectómetro debe ser propiedad del oferente al momento de presentación de ofertas? ¿O puede presentar Factura Proforma y Compromiso de Compra ante adjudicación?

**Respuesta:** El reflectómetro puede ser propio o alquilado y al momento de la presentación de ofertas es aceptada la presentación de facturas proforma o compromisos de compra así como también compromiso de alquiler de la máquina.

**Consulta 6:** En el PBC, Sección III, inciso 2.3, Requisitos Cualitativos de la Tinta, indica que el color de la pintura amarilla deberá estar de acuerdo con el código de colores Munsell N 10 YR 7/14. Solicitamos utilizar tinta amarilla con código Munsell N10 YR 7,5/14.

**Respuesta:** Remítase al pliego de bases y condiciones.

**Consulta 7:** En el PBC, Sección III, inciso 3 Plan de Entrega, señala 20 días calendario. Estimamos breve el período para ejecutar el trabajo. Proponemos 45 días como plazo.

**Respuesta:** Remítase al pliego de bases y condiciones.

**Se remite la presente Aclaración, que consta de (01) hoja. Los puntos que no hayan sido aclarados por la presente, siguen invariables y con plena vigencia.**

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC