DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 655/2011

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LÍNEAS PROTEGIDAS Y AISLADAS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 8 de agosto de 2011

Señores Oferentes:

Haciendo referencia a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 655/2011 "Suministro de Materiales para Líneas Protegidas y Aisladas ", hemos recibido de algunos de los Oferentes las siguientes consultas:

Consulta 1

Si la ANDE aceptará aisladores poliméricos cuyas dimensiones difieran ligeramente de las indicadas en el croquis de la EETT 03.34.12. – Rev 2. Los aisladores poliméricos fabricados por Preformed Line Products, tienen un diámetro D2 garantizado de 106 mm., mientras que la especificación de la ANDE indica 102 mm. También los radios de curvatura "R" y "r", que en las piezas fabricadas por PLP tienen dimensiones ligeramente distintas y que no perturban el funcionamiento de los mismos. También si los aisladores pueden ser de cuatro discos en lugar de dos como indican las especificaciones.

Respuesta

No existe objeción a la consulta realizada, por lo tanto los aisladores también podrán suministrarse con las dimensiones y número de discos indicados correspondientes a un aislador de 35 kV.

Consulta 2

Si la ANDE aceptará espaciadores cuyas dimensiones difieran ligeramente de las indicadas en el croquis de la EETT 03.34.15 Específicamente la distancia entre conductores, que los fabricados por PLP tienen 270mm y son fabricados para 35.000 voltios. La ANDE los utilizará en 23.000 voltios. Otro proveedor garantiza 292,1 mm, siendo espaciadores fabricados para 46.000 voltios.

Respuesta:

No existe objeción a la consulta realizada, por lo tanto los espaciadores también podrán suministrarse con las dimensiones correspondientes a un espaciador de 35 kV.

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

Consulta 3

Si la ANDE aceptará brazos antibalanceo cuyas dimensiones difieran ligeramente de las indicadas en el croquis de la EETT 03.34.16.

Respuesta:

No existe objeción a la consulta realizada, por lo tanto los brazos antibalanceo también podrán suministrarse con las dimensiones correspondientes a un nivel de tensión de 35 kV

Consulta 4

Por otro lado, CONSULTAMOS si los herrajes solicitados pueden ser fabricados idénticos a los anteriormente proveídos a la ANDE en cumplimiento de los Contratos 895, 897 y 984/2006, 1.515/2007, además de 3.705 y 3.654/2009 visto que las dimensiones difieren ligeramente de lo indicado en los croquis. Todos nuestros herrajes cumplen las características mecánicas exigidas por la ANDE.

Respuesta:

Como no fueron adjuntados a su consulta los diseños propuestos de los herrajes y los contratos que obran como antecedente no presentan diferencias con respecto a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, rogamos ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

Atte.