UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 2 – LPN N° 108/2018

Asunción, 02 de octubre de 2018.

Señores
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto IAO 8.2 de la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y Condiciones, para la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 108/2018 – PARA LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS CCTV, EQUIPOS DIRECCIONABLES PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y CONTROL DE ACCESOS – ID N° 351116**, aprobada por Resolución N° 25, Acta N° 60 de fecha 13 de setiembre del 2018 del Directorio de la Institución, cumplimos en informar la siguiente modificación:

Punto 1
En la Sección III. Suministros o Servicios Requeridos, en el apartado "Características técnicas" del Lote N° 2: Sistema de video vigilancia IP, se modifica cuanto sigue:

UPS DE 1.000 VA

Descripción	Configuración mínima exigida	Configuración ofrecida
Marca	Especificar	
Modelo	Especificar	
Tipo de Estabilizador	Electrónico	
Topología	Tipo torre	
Protección de Circuito	ESPECIFICAR	
Variación de tensión de entrada	220 V +/- 10 %	
Tensión de salida	CA 220 V +/- 10%	
Frecuencia requerida	50/60 Hz auto-sensing o selección manual	
Tipo compartimiento de batería	Interno	
Tiempo de recarga	<8 Horas al 90 %	
Cantidad de Conectores de Salida	mínimo 4 (cuatro)	
Capacidad eléctrica de salida	mínimo 640 Vatios / 1 kVA	
Autonomía	10 (diez) minutos a plena carga	
Rendimiento al 50 % de Carga	ESPECIFICAR	
Carga Máxima a Proteger	600 Watts	
Factor de Potencia	0.8	

MARIANO YVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad

Punto 2
En la Sección III. Suministros o Servicios Requeridos, en el apartado "Características técnicas de los ítems solicitados" del Lote N° 5: Sistema de videovigilancia para el Centro Cultural y para el Instituto BCP, se modifica cuanto sigue:

Ítem N° 5: UPS 1.000 VA.

Descripción	Configuración Mínima	Configuración Ofrecida
Marca	Especificar	
Modelo	Especificar	
Tipo de Estabilizador	Electrónico	
Topología	Tipo Torre	
Protección de Circuito	Especificar	
Variación de tensión de entrada	220 V +/- 10 %	

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA N° 2 – LPN N° 108/2018

Tensión de salida	CA 220 V +/- 10%	
Frecuencia requerida	50/60 Hz auto-sensing	
Tipo compartimiento de bateria	Interno	
Tiempo de recarga	<8 Horas al 90 %	
Cantidad de Conectores de Salida	mínimo 3 (tres)	
Capacidad eléctrica de salida	mínimo 640 Vatios / 1 kVA	
Autonomía	10 (diez) minutos a plena carga	
Rendimiento al 50 % de Carga	Especificar	
Carga mínima a proteger	600 Watts	
Factor de potencia	0.8	

Atentamente,

MARIANO VIVEROS PINEDA
Director Departamento de Seguridad

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NUÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENÍTEZ
Gerente General
Banco Central del Paraguay