COPACO
Comunicación en todo Sentido!

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Edif. Central II Gral. Bruguez c/ Teodoro S.A. Mongelos
Asunción – Paraguay

ACTA DE VISITA GUIADA REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PROYECTO" PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS UPS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS – LPN Nro. 11/2018 – ID:342.512"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la Central II de COPACO S.A., ubicado en sitio calle del Gral. Bruguez c/ Teodoro S. Mongelos, por un lado el Ing. Walter Villagra como representante de COPACO S.A. de la visita guiada realizada para el proyecto "PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS UPS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS" y por otro lado los Sres. Heber Martínez y Oscar Flores, en representación de la empresa TEISA, quienes efectuaron la visita y en este documento se dejan constancia de lo verificado y acordado, la cual se describe a continuación.

CENTRAL II

OBS: Los oferentes participantes en la visita guiada tuvieron la oportunidad de efectuar sus consultas respectivas sobre algunas dudas encontradas, las que fueron aclaradas suficientemente por el representante de COPACO S.A.

Las consultas mas puntuales fueron:

- **Consulta 1:** Cuantos conductores por equipos de 100KVA debe ser utilizados?
- **Respuesta 1:** La cantidad de conductores a ser utilizados para la alimentación de las UPS de 100.000 VA; deberán ser de 4x95mm^2 como mínimo para cada UPS y con sus respectivas llaves TM de corte
- **Consulta 2:** De donde se tomara la alimentación para las UPS de 100KVA?
- **Respuestas 2:**
  - **Para las UPS del sitio GTI:** Se deberá cablear desde el subsuelo 2 **(Central II - Edificio Bullo)** donde se encuentra el Tablero Principal de AC, dicho cableado será para la alimentación del nuevo tablero de UPS que estará ubicado en el edificio GTI, que será suministrado por la contratista.
  - **Para las UPS del sitio NOC GSM-LTE y Monitoreo:** Se deberá cablear desde el subsuelo 1 **(Central II Edificio Bullo)** donde se encuentra el Tablero Principal de AC, dicho cableado será para la alimentación del nuevo tablero de UPS que será suministrado por la contratista.

En prueba de conformidad a lo expuesto más arriba, el representante de la firma TEISA participante en la visita guiada firman el presente documento, constituido por (2) dos páginas de igual tenor y aun solo efecto, en la ciudad y fecha señalada precedentemente.-

Heber Martínez.

Ing. Walter Villagra
DIV. ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN
COPACO S.A.

Ing. Walter Villagra
C.I. 3.864.474
COPACO S.A.

Heber Martínez
C.I. 2.492.510
DELTANET SRL

Oscar Flores
C.I. 5.041.370
COPACO S.A.

COPACO
Comunicación
en todo
Sentido!

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Edif. Central II Gral. Bruguez c/ Teodoro S.A. Mongelos
Asunción – Paraguay

ACTA DE VISITA GUIADA REALIZADA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PROYECTO" PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS UPS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS – LPN Nro. 11/2018 – ID: 342.512"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la Central II de COPACO S.A., ubicado en sitio calle del Gral. Bruguez c/ Teodoro S. Mongelos, por un lado el Ing. Walter Villagra como representante de COPACO S.A. de la visita guiada realizada para el proyecto "PROVISIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS UPS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS" y por otro lado el Señor. Roberto Verón, en representación de la empresa DATALAB S.A., quien efectuó la visita y en este documento se dejan constancia de lo verificado y acordado, la cual se describe a continuación.

CENTRAL II

OBS: Los oferentes participantes en la visita guiada tuvieron la oportunidad de efectuar sus consultas respectivas sobre algunas dudas encontradas, las que fueron aclaradas suficientemente por el representante de COPACO S.A.

Las consultas mas puntuales fueron:

- **Consulta 1:** Cuantos conductores por equipos de 100KVA debe ser utilizados?
- **Respuesta 1:** La cantidad de conductores a ser utilizados para la alimentación de las UPS de 100.000 VA; deberán ser de 4x95mm^2 como mínimo para cada UPS y con sus respectivas llaves TM de corte
- **Consulta 2:** De donde se tomara la alimentación para las UPS de 100KVA?
- **Respuestas 2:**
  - **Para las UPS del sitio GTI:** Se deberá cablear desde el subsuelo 2 **(Central II - Edificio Bullo)** donde se encuentra el Tablero Principal de AC, dicho cableado será para la alimentación del nuevo tablero de UPS que estará ubicado en el edificio GTI, que será suministrado por la contratista.
  - **Para las UPS del sitio NOC GSM-LTE y Monitoreo:** Se deberá cablear desde el subsuelo 1 **(Central II Edificio Bullo)** donde se encuentra el Tablero Principal de AC, dicho cableado será para la alimentación del nuevo tablero de UPS que será suministrado por la contratista.

Roberto Verón

Ing. Walter Villagra
DIV. ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN
COPACO S.A.

En prueba de conformidad a lo expuesto más arriba, el representante de la firma DATALAB S.A. participante en la visita guiada firma el presente documento, constituido por (2) dos páginas de igual tenor y aun solo efecto, en la ciudad y fecha señalada precedentemente.-

Ing. Walter Villagra
C.I. 3.864.474
COPACO S.A.

Roberto Verón
C.I. 1.169.464
DATALAB S.A.