Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA N° 01

Asunción 12 de Febrero de 2020

Señor:
Presente

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en referencia a la Contratación Directa N° 09/2020 "**Adquisición de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General – Ad Referéndum**" con ID N° 373.735, a fin de comunicar por ADENDA **N° 01**, la modificación de las etapas y plazos en el SICP, así como las modificaciones en las Especificaciones Técnicas en la Carta de Invitación, con el siguiente detalle:

Anexo C

Especificaciones Técnicas de los bienes y/o productos a ser adquiridos.

1. **ESPECIFICACIONES TECNICAS**:

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
1	Electrobomba de 1 HP	Electrobomba centrifuga de 1 HP. Caudal 1,2 a 5,4 m3/h. Altura manométrica 25 a 33 m

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
1	Electrobomba de 1 HP	Electrobomba centrifuga Potencia: 1 HP Caudal 1,2 a 5,4 m3/h Expulsión: 20 mca min Tensión: 220Volt

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA N° 01

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
2	Electrobomba de 2 HP	Electrobomba centrifuga de 2 HP. Caudal hasta 160 litros/min. Altura manométrica hasta 56 m. Entrada de 2 pulgadas

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
2	Electrobomba de 2 HP	Electrobomba centrifuga Potencia: 2 HP Caudal 2,8 a 9.6 m3/h Expulsión: 25 mca min. Tensión: 220 Volt Entrada de 2 pulgadas

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
3	Electrobomba de 3 HP	Electrobomba centrifuga de 3 HP. Caudal 27 m3/h. Altura manométrica 112 m

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
3	Electrobomba de 3 HP	Electrobomba centrifuga Potencia: 3 HP Caudal 2.8 a 9,6 m3/h Expulsión: 25 mca min. Tensión: 220 Volt

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA N° 01

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
4	Electrobomba de 7,5 HP	Electrobomba centrifuga de 7,5 HP. Caudal 220 m3/h. Altura manométrica 95 m

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
4	Bomba Centrífuga de 7,5 HP	Electrobomba centrifuga Potencia: 7,5 HP Caudal 9,6 m3/h Expulsión: 25 mca min. Tensión: 380 Volt

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
5	Kit Presurizador	Kit presurizador, Inicia y detiene automáticamente la bomba de agua en función de la apertura y el cierre del usuario. Potencia 1,1 W 220 V

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
5	Kit Presurizador Electrónico	Potencia 1,1W 220V

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
6	Tanque de agua	Tanque de agua, modelo botellón de polietileno con capacidad de 1.000 litros. Diámetro 1,09. Altura 1,42. Salida 11/4

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADDENDA N° 01

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
6	Tanque de agua de 1,000 lts	Tanque de agua modelo botellón de Polietileno con capacidad de 1,000 lts. Diámetro 1,09. Altura 1,42. Salida 11/4

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
7	Bomba sumergible	Bomba sumergible o autoescorvante 1 HP. Monofasica en acero inoxidable. Profundidad de inmersión 5 mts max. Protector Térmico incorporado. Eje motor de acero inoxidable

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Especificaciones técnicas mínimas requeridas
7	Bomba sumergible o Autoescorvante de 1HP	Bomba sumergible de 1 HP Monofasica en acero inoxidable Profundidad de inmersión 5 mts max Protector térmico incorporado Eje motor en acero inoxidable Tensión: 220 Volt

SE AGREGA:

Condiciones Generales: Motor Monofásico para las de 1HP, 2 HP y 3 HP, y Trífasico para lo de 7,5 HP, de construcción cerrada con ventilación exterior, y protección térmica incorporada en el bobinado.

Atentamente.

Abg. Fernando Alberto Benítez Irala
Director Interino
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público