Caacupé, 13 de octubre de 2021

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda, en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Cordillera, con relación a **las observaciones**, sobre el ID Portal N° **401801**, CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, en donde se realizaron las siguientes observaciones:

1. ***OBSERVACIÓN:*** **Se reitera:** - Se indica que no se observa la aprobación Municipal del empedrado realizado en la compañía de Potrero Po´i, y de la compañía Cabañas (calle Atanasio Cabañas) del Distrito de Caacupé. La aprobación de la construcción de empedrado en la compañía Campo Rolón del Distrito de Caraguatay. La aprobación de empedrados en la compañía Zanha Hu del Distrito de Atyra y la aprobación de la construcción de empedrado en el Distrito de Itacurubi. -

- RESPUESTAS: se remiten las aprobaciones Municipales de las siguientes compañías: del empedrado de la compañía de Potrero Po´i y de la compañía Cabañas (calle Atanasio Cabañas) del Distrito de Caacupé y empedrado en el Distrito de Itacurubi cñia guaviraty

Este punto queremos aclarar que estos distritos no están en la planilla de precios debido a que en la hora de hacer el llamado no Estaban autorizados por tal motivo se había sacado de la planilla de precios que son las siguientes: empedrado en la compañía Campo Rolón del Distrito de Caraguatay. La aprobación de empedrados en la compañía Zanha Hu del Distrito de Atyra estos distritos ya no están más en la planilla.

La planilla cargada en el sistema son la siguientes

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA LOTE

CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	
LOTE Nº 1	1-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO- CARAGUATAY - BARRIO SAN PEDRO
	2- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - CARAGUATAY - CÑÍA. Tte. GONZÁLEZ
	3- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CON TUBOS DE Hº CELULAR - ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - CÑÍA. GUAVIRATY
	4- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO de 200ml CON CANALETA A CIELO ABIERTO - DISTRITO DE EUSEBIO AYALA, CÑÍA. CAPILLA LOMA
	5- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN - CAACUPE - CÑÍA. CABAÑAS Bº YVOTY
	6- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA - BARRIO 3 DE MAYO
lote 2	1- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - EUSEBIO AYALA - BARRIO GRAL. BERNARDINO CABALLERO
	2- EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DISTRITO DE EUSEBIO AYALA - BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO
	3- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE DOBLE AVENIDA CON CORDÓN CUNETA - PIRIBEBUY - CALLE SILVIO PETTIROSI - Bº Mª AUXILIADORA -
	4- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA- TOBATÍ - CÑÍA. ROSADO -
LOTE 3	1- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - CAACUPÉ - BARRIO BUENA VISTA
	2- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - CAACUPÉ CÑÍA. CABAÑAS
	3- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO - CAACUPE - CÑÍA. CABAÑAS Bº

	PURA LIMPIA
	4- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN - CAACUPE - CÑÍA. CABAÑAS Bº DR RAUL PEÑA
	5- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA- CAACUPÉ, CÑÍA. POTRERO PO´I BARRIO PERPETUO SOCORRO
LOTE Nº 4	1- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CANALETA - ISLA PUCU, CÑÍA. AGUARAY CAACUPE`I
	2. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - ISLA PUCU - CALLE VECINAL CÑÍA ARROYO PORA
	3. Construcción de alcantarillado sanitario 1,50 x 1,50 m - Ciudad de Isla Pucu
	4. Construcción de alcantarillado sanitario 1,00 x 1,00 - Ciudad de Isla Pucu -
	5. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - PRIMERO DE MARZO - BARRIO SAN ROQUE
lote 5	1- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA- ATYRA - FRACCIÓN SAN FRANCISCO
	2- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - NUEVA COLMBIA - CÑÍA. BOQUERÓN
	3- CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -NUEVA COLOMBIA - CÑÍA. ISLA ALTA

OBSERVACIÓN: Se reitera: - En el SICP observamos 5 lotes, sin embargo, en el Dictamen de precios referenciales desglosan por sitio de obra, lo que hace que no se comprenda claramente a qué lugares corresponden cada ítems o lote cargado.

RESPUESTAS: este punto queremos aclarar que, así como esta en el dictamen de precios está cargado en el SICP TAMBIEN COMO SE PUESE OBSERVAR LA PLANILLA

1	**82101502-004**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA- ATYRA - FRACCIÓN SAN FRANCISCO - Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños**
2	72131601-9974	Desmonte de columnas ANDE y reubicación
3	72131601-9974	Replanteo y marcación
4	72131701-002	Perfilado caja de empedrado
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).
6	72102504-001	Badén de P.B.C. (mismas especificaciones de pavimento tipo empedrado) Pend: 1% (medida según plano)
7	72131701-002	Enripiado con triturada 6ª
8	72102504-001	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.
9	72102504-001	Muro lateral de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm
10	72102504-001	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (sobresaliente)
11	72102504-001	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)
12	72102504-001	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) -colocado en bocacalles
13	72102504-001	Relleno de recostadero posterior a cordón
14	72102504-001	Canaleta de PBC a cielo abierto (un lado) : LARGO : 32,50 mLimpieza de canal existente
15	72102504-001	Replanteo y marcación
16	72131601-004	Excavación para canaleta de PBC
17	72131601-004	Muro de PBC
18	72131601-004	Base de H° pobre Esp: 10cm
19	72131601-004	Terminación con revoque con mezcla (3:1)
20	72102504-001	Losa de HºAº, esp.: 10cm - para paso vehicular (acceso a viviendas)
21	72102504-001	Provisión y colocación de Perfil IPN, 5cm x 10cm, esp. 4,5mm (largo de cada perfil 3m), colocado sobre canal a cielo abierto de P.B.C. (ver plano para verficar medidas)
22	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros
23	82101502-004	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA - NUEVA COLMBIA - CÑÍA. BOQUERÓN - Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños**
24	72131601-9974	Replanteo y marcación

25	72131701-002	Perfilado caja de empedrado
26	72131701-002	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).
27	72102504-001	Enripiado con triturada 6ª
28	72131701-002	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.
29	72102504-001	Provisión y colocación de cordón de H° (0,10x0,30x0,50 m) (escondido)
30	72102504-001	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)
31	72102504-001	Relleno de recostadero posterior al cordón
32	72102504-001	Replanteo y marcación
33	72131701-002	Excavación para canaleta de PBC
34	72102504-001	Muro de PBC
35	72131701-002	Registro profundo a cielo abierto
36	72102504-001	Base de H° pobre Esp: 10cm
37	72102504-001	Terminación con una hilera de ladrillo comun revocado con mezcla (3:1)
38	72102504-001	Losa de HºAº, esp.: 10cm - para paso vehicular (acceso para 3 viviendas)
39	72131701-002	Alcantarillado con tubos de Hº celular. Desarrollo: 6ml de largo Desmonte de alcantarila existente
40	72102504-001	Desvío de cauce de arroyo
41	72131701-002	Excavación para tubos tipo alcantarillado
42	72102504-001	Base de H° para alcantarilla celular de 10 cm. De espesor
43	72102504-001	Muros laterales de piedra bruta colocada para tubos alcantarilla celular
44	72102504-001	Provisión de tubos alcantarilla celular de 1,0x1,0m. de boca interna perimetral, de 1m de largo c/tubo con un espesor de 15cm. Colocación con sistema de empotramiento macho/hembra, sellado con mortero 1:3. Incluye izaje con grúa
45	72102504-001	Aislacion asfaltica de tubos en sus uniones (exterior e interior)
46	72102504-001	Revoque de mocheta con mortero 3x1 (cabeceras)
47	72131701-002	Relleno y compactación
48		Losa de HºAº, esp.: 10cm - para paso vehicular (apoyado sobre tubos de Hºcelular)
49	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros
50	82101502-004	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO -NUEVA COLOMBIA - CÑÍA. ISLA ALTA - Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños**
51	72131701-002	Replanteo y marcación
52	72131601-9974	Perfilado caja de empedrado
53	72131701-002	Pavimento tipo empedrado (colchon de arena lavada, piedra bruta, relleno de espacios entre piedras c/ compactación mecánica).
54	72131701-002	Enripiado con triturada 6ª
55	72131701-002	Muro transversal de P.B.C. Ancho: 40cm x Alto: 40cm - colocado cada 30m.
56	72102504-001	Cordón cuneta de Hº Masa, espesor 10cm (ver detalle)
57	72102504-001	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en 2 lugares
58	72102504-001	Relleno de recostadero posterior al cordon
59	72102504-001	Limpieza final y retiro de escombros

OBSERVACIÓN: En la cláusula de experiencia observamos discrepancia entre el criterio y el documento requerido, ya que en el criterio mencionan que requieren "Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a [60 %]" y en el documento solicitan 70%.

RESPUESTAS: este punto ya fue subsanados en el pliego de bases y condiciones

Atentamente.

Lic. Miguel Ruiz Díaz
Encargado UOC