DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 942/2014

"Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Departamentos de Misiones y Caaguazú"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 24 de febrero de 2014

Señor (es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos las siguientes respuestas y aclaraciones:

CONSULTA N° 1:

Respecto al Lote 3 Alimentador CYO 04, Planilla de Precios de Ejecución de Trabajo MT-BT. Consultamos, favor verificar la relación entre los ítems 12 y 13, ya que en el primero la descripción corresponde al conjunto de 3 conductores protegidos y la cantidad que se especifica es por el metraje lineal multiplicado por 3.

RESPUESTA N° 1:

Se adjunta: Hoja 1/4 REV.1 – Planilla de Precios de Ejecución de Trabajos MT – BT – Lote 3.

CONSULTA N° 2:

Respecto al Lote 3 Alimentadores CYO 04, Planilla de Precios de Ejecución de Trabajo MT-BT. Aclarar si en los Ítems 17 y 18 se deben incluir en el precio unitario la provisión de los descargadores y las jabalinas. O solo corresponde a la mano de obra.

RESPUESTA N° 2:

Lo Ítems 17 y 18 se refieren solo a la mano de obra para el montaje de los descargadores, jabalinas y malla de tierra.

CONSULTA N° 3:

Respecto al Lote 3 Alimentador CYO 04.
Teniendo en cuenta que el trazado de la línea pasa por una zona rocosa, así como también, se puede observar en los planos suministrados por la Administración, que se tienen partes bajas e inundables, solicitamos la inclusión de Ítems de Mano de Obra para la excavación, erección y cimentación de los distintos tipos de postes, para ambos casos de terreno.

RESPUESTA N° 3:

Nos reiteramos en lo expresado en los Ítems 1, 2, 3 y 4: "Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº [...]. Todo tipo de terreno".

ANDE