COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

Asunción, 21 de abril de 2016.

ACLARATORIA Nº 01

Correspondiente al Llamado de la Licitación Pública Nacional Nº 03/2016 – para las "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA ACADEMIL" correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, con ID 307200, Ref. Expediente Nº 307029.

Consulta Nº 1:

DONDE DICE; Planos para instalaciones eléctricas:

¿Tienen planos para las instalaciones eléctricas de todos los sectores mencionados en la planilla de oferta?

RESPUESTA; Indicamos que deberán remitirse a las planillas de computo métrico y presupuesto.

Consulta Nº 2;

DONDE DICE; Ubicación del transformador:

Ubicación del Transformador solicitado (verificación de distribuidores de conductores).

RESPUESTA; Indicamos que la ubicación del transformador será donde se encuentra actualmente los transformadores de media tensión.-

Consulta Nº 3;

DONDE DICE; Baños:

¿Tienen instalaciones eléctricas externas?, y entre rubros a cotizar no se encuentra el desmonte y colocación de los mismos.

RESPUESTA; Indicamos que se deben incluir en la cotización los desmontes y colocación de los mismos.-

Consulta Nº 4;

DONDE DICE; Paredes exteriores y losas:

Las paredes exteriores y losas en los sectores de baños no serán mejoradas en esta ocasión?

RESPUESTA; Indicamos que se deben incluir el mejoramiento de las paredes exteriores y la loza.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Jefatura
*****

Consulta Nº 5;

DONDE DICE; Panadería y Lavandería:

Se sacan todas las maquinas existentes y se quedaran solo las nuevas máquinas? Tienen el sitio donde llevar las maquinarias a ser desmontadas?

RESPUESTA; Indicamos que se deben ubicar las maquinas en el lugar donde funcionaran y las maquinas desmontadas se debe entregar al departamento de patrimonio de la ACADEMIL.-

Consulta Nº 6;

DONDE DICE; Revoque de paredes:

Habla de revoque de paredes, tanto en la lavandería como en la panadería; es solo revoque interior?

RESPUESTA; Indicamos que se debe incluir los revoques interior y exterior.-

Consulta Nº 7;

DONDE DICE; Panadería:

En la panadería habla de refacción del techo. Eso es en su totalidad?

RESPUESTA; Indicamos que se debe refaccionar el techo de la panadería en su totalidad.-

Atentamente.

YELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Cap AVL Jefe Dpto UOC Nº 1 "Comanjefe"