

Observaciones:

*Los artefactos flourescentes son de 3x40 W.
*Los artefactos flourescentes deben ir colgados.
*Los conductores no acotados son de 2mm2.
*Los TC son tableros de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÚ
INTENDENTE: Edir Eduar Lermen
Proyecto: Construcción de 2 aulas
Propietario: Esc. Bás. Nº 5.780 Estrella de Kiritó
Ubicación: Comunidad Indigena Kiritó - MBARACAYÚ
Elaboración: Arq. ANA NIDIA ORTIZ DOMÍNGUEZ