MERCOSUR

FOCEM
FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR

MERCOSUL

CIRCULAR 1

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2011
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRODUCTORES CITRICOS Y PIÑAS DE LA COMPAÑÍA GUAZU ROCAI, CIUDAD DE PIRIBEBUY"

Consulta N° 1: Nos podría remitir las medidas de la cámara frigorífica.

Respuesta N° 1: La estructura de la cámara frigorífica **está construida** y posee las siguientes medidas:

Largo: 6.000 mm
Ancho: 4.000 mm
Alto: 3.000 mm

El presente llamado requiere el equipamiento especificado en el Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta N° 2: Con relación al llamado con I.D. Nº213823 me gustaría consultarle cuanto sigue: Dimensiones de la Cámara (Largo, Ancho, Alto)

Respuesta N° 2: Remitirse a Respuesta N° 1 de esta Circular

Consulta N° 3: Con relación al llamado con I.D. Nº213823 me gustaría consultarle cuanto sigue: Paredes (Que tipo de aislación? Termopor, Poliuretano y de cuantos milímetros)

Respuesta N° 3: El Tipo de aislación de las paredes: mampostería cerámica (ladrillo) de 150 mm sobre planchas de EPS (Poliestireno expandido) de 100 mm de espesor.

Consulta N° 4: Con relación al llamado con I.D. Nº213823 me gustaría consultarle cuanto sigue: Piso de mampostería? con aislación?

Respuesta N° 4: Piso de hormigón Ligero: con buen aislamiento térmico, como capa flotante también de hormigón de espuma. Espesor < o = 100 mm
Techo: hormigón con cielo raso de chapas de acero galvanizado.

Consulta N° 5: Donde dice: Control de condensación por variación de velocidad. En este punto propongo si puede ser de velocidad única ya que el equipo digital es más sensible a los problemas de cortes de luz o cualquier problema referentes a cortes o daños del sistema eléctrico producto de mal tiempo o cualquier otra causa.

Respuesta N° 5: Remitirse a lo estipulado en el Anexo 3 del Pliego de Bases y Condiciones

Consulta N° 6: Donde dice alimentador 380 50Hz. En este punto deseo saber que distancia en metros lineal será colocado el tablero con instalación trifásica.

Respuesta N° 6: El tablero eléctrico debe ir a lado de la cámara y dicho tablero se encuentra a 50 metros de la alimentación de la ANDE.

Consulta N° 7: Donde dice: Bomba de condensados integrada en unidad. En este punto solicito más aclaración sobre el mismo.

Respuesta N° 7: Las bombas de condensado son bombas especiales con las que puede extraerse el agua de condensación en caso de que esta no pueda salir por el desnivel natural.

Consulta N° 8: Donde dice. Rejilla exterior de protección de la batería en este punto mi consulta es, si la batería se refiere a "condensador".

Respuesta N° 8: Si, se refiere a Condensador