Asunción, 28 de julio del 2015.

ACLARACION 03 – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N°18/2015
"ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA". ID N° 290957

Respuestas a consultas:

En las especificaciones técnicas: de todos los transformadores, en el Punto: Caracteristicas Constructivas- Aisladores Pasantes-Tipo –Ubicación-De BT-En la cuba.
Consulta:
Se solicita que para las potencias de 150,315, y 500 Kva los aisladores debido al tamaño se ubiquen en la tapa, de tal manera que la parte activa quede solidaria a la tapa, se extrae como conjunto de la cuba.
Respuesta:
No hay inconveniente de aceptar lo solicitado.

Abog. Osmar Osorio
Unidad Operativa de Contrataciones
Essap S.A