LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 14/11
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL I.P.S."
ADENDA Nº 2

Asunción, 4 de noviembre de 2011.-

Con relación a la Licitación Pública Nacional de referencia, comunicamos cuanto sigue:
SE MODIFICA EL PBC EN LA SECCION III SUMINISTROS REQUERIDOS – LISTADO DE BIENES:

DONDE DICE:

ITEMS	DESCRIPCION
29	Contactor Corriente nominal: 12 A. Trifásico AC3/380V
30	Contactor Corriente nominal: 25 A. Trifásico AC3/380V.
31	Contactor Corriente nominal: 32 A. Trifásico AC3/380V
32	Contactor Corriente nominal: 40 A. Trifásico AC3/380V
33	Contactor Corriente nominal: 50 A Trifásico AC3/380V

DEBE DECIR:

ITEMS	DESCRIPCION
29	Contactor Corriente nominal: 12 A. Trifásico AC3/220V
30	Contactor Corriente nominal: 25 A. Trifásico AC3/220V.
31	Contactor Corriente nominal: 32 A. Trifásico AC3/220V
32	Contactor Corriente nominal: 40 A. Trifásico AC3/220V
33	Contactor Corriente nominal: 50 A Trifásico AC3/220V

DONDE DICE:

ITEMS	DESCRIPCION
37	Disyuntor TM 2x15A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA

38	Disyuntor TM 2x20A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
39	Disyuntor TM 2x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
40	Disyuntor TM 2x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
43	Disyuntor TM trifásica 3x160A. A rielera
45	Disyuntor TM trifásica 400A Regulable
47	Disyuntor TM tripolar 3x10A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:6KA
48	Disyuntor TM tripolar 3x16A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:6 KA
49	Disyuntor TM tripolar 3x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:6KA
50	Disyuntor TM tripolar 3x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
51	Disyuntor TM tripolar 3x40A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
55	Disyuntor TM unipolar 1x10A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
56	Disyuntor TM unipolar 1x16A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
57	Disyuntor TM unipolar 1x20A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
58	Disyuntor TM unipolar 1x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
59	Disyuntor TM unipolar 1x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA
60	Disyuntor TM unipolar 1x40A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA

61	Disyuntor TM unipolar 1x63A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 6KA

DEBE DECIR

ITEMS	DESCRIPCION
37	Disyuntor TM 2x15A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
38	Disyuntor TM 2x20A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
39	Disyuntor TM 2x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
40	Disyuntor TM 2x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
43	Disyuntor TM trifásica 3x160A. A rielera Interrupción: 10 KA
45	Disyuntor TM trifásica 400A Regulable Interrupción: 10 KA
47	Disyuntor TM tripolar 3x10A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:10KA
48	Disyuntor TM tripolar 3x16A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:10 KA
49	Disyuntor TM tripolar 3x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción:10KA
50	Disyuntor TM tripolar 3x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
51	Disyuntor TM tripolar 3x40A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
55	Disyuntor TM unipolar 1x10A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA

56	Disyuntor TM unipolar 1x16A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
57	Disyuntor TM unipolar 1x20A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
58	Disyuntor TM unipolar 1x25A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
59	Disyuntor TM unipolar 1x32A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
60	Disyuntor TM unipolar 1x40A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA
61	Disyuntor TM unipolar 1x63A. A rielera. Capacidad máxima de interrupción: 10KA

.....
Lic. José Carlos Nuñez Cabañas
Jefe Sub U.O.C N° 1

.....
Ing. Osvaldo Rodriguez
Director de Infraestructura

Lic. José Carlos Núñez C.
Jefe Sub-UOC N° 1
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL