# ADENDA Nº 3

## LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 06/2009 – AD REFERENDUM 2010

### "INFRAESTRUCTURA, PARA LA CONSTRUCCION, REFACCION Y ADECUACION DEL CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA, TOXICOLOGIA, DEPOSITO Y ALBERGUE""

A los Oferentes:

La Sub Unidad Operativa de Contratación (SUOC) Nº 21 H.C.E.M., comunica las siguientes modificaciones sustanciales en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al Art. 22 de la Ley 2051/03:

## Sección II. Datos de la Licitación (Adenda 2)

**DONDE DICE:**

| | |
|---|---|
| **IAO 20.1** | Para **propósitos de Presentación de Ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Edificio del Centro de Emergencias Médicas<br>Atención: **Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 21**<br>Calle y No.: **Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos**<br>Piso/ Oficina: **4to. Piso.**<br>Ciudad: **Asunción**<br>**La fecha límite para la presentación de ofertas es:**<br>**Fecha: 18 de enero de 2010**<br>**Hora: 10:00 hs.** |
| **IAO 23.1** | **La Apertura de Ofertas** tendrá lugar en: el 4to. Piso – Dirección Administrativa.<br>Calle y No.: Avda. Gral. Santos e/ Teodoro S. Mongelos y Herminio Giménez.<br>Piso/Oficina: 4to. Piso.<br>Ciudad: Asunción<br>Fecha: 18 de enero de 2010<br>Hora: 10:30 hs. |

**DEBE DECIR:**

| | |
|---|---|
| **IAO 20.1** | Para **propósitos de Presentación de Ofertas** exclusivamente, la dirección de la Convocante es: Edificio del Centro de Emergencias Médicas<br>Atención: **Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 21**<br>Calle y No.: **Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos**<br>Piso/ Oficina: **4to. Piso.**<br>Ciudad: **Asunción**<br>**La fecha límite para la presentación de ofertas es:**<br>**Fecha: 22 de enero de 2010**<br>**Hora: 10:00 hs.** |
| **IAO 23.1** | **La Apertura de Ofertas** tendrá lugar en: el 4to. Piso – Dirección Administrativa.<br>Calle y No.: Avda. Gral. Santos e/ Teodoro S. Mongelos y Herminio Giménez.<br>Piso/Oficina: 4to. Piso.<br>Ciudad: Asunción<br>**Fecha: 22 de enero de 2010**<br>**Hora: 10:30 hs.** |

**DONDE DICE:**

| | |
|---|---|
| **IAO 11.1 (i)** | El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:<br>**a)** Fotocopia Autenticada por Escribano Pública de la Patente Municipal;<br>**b)** Declaración Jurada del IVA de los tres últimos meses;<br>**c)** Declaración Jurada del Impuesto a la Renta;<br>**d)** Formulario 1.3 "Situación Financiera", incluyendo Balances Generales de los tres (3) últimos años (2.006-2.007-2.008) y estados financieros de conformidad a la Resolución SET Nº 173/04. Firmados por contador público matriculado. El oferente deberá haber tenido movimiento contable en los años mencionados para presentarlos a modo de cálculo de índices financieros, a fin de reunir la capacidad financiera necesaria para comprometer su oferta y de acuerdo al principio de igualdad que debe existir;<br>**e)** Formulario 1.5 "Facturación Anual Media en Construcción";<br>**f)** Formulario 1.8 "Formulario de Análisis de Precios Unitarios";<br>**g)** Referencias certificadas satisfactorias expedidas, mínimo de 1 (un) Banco de Plaza.<br>**h)** Certificado de Cumplimiento Tributario, actualizado. |

**DEBE DECIR:**

| | |
|---|---|
| **IAO 11.1 (i)** | El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos adicionales:<br>**a)** Fotocopia Autenticada por Escribano Pública de la Patente Municipal;<br>**b)** Formulario 1.3 "Situación Financiera", incluyendo Balances Generales de los tres (3) últimos años (2006-2007-2008 o 2007-2008-2009) y estados financieros de conformidad a la Resolución SET Nº 173/04. Firmados por contador público matriculado. El oferente deberá haber tenido movimiento contable en los años mencionados para presentarlos a modo de cálculo de índices financieros, a fin de reunir la capacidad financiera necesaria para comprometer su oferta y de acuerdo al principio de igualdad que debe existir;<br>**c)** Formulario 1.5 "Facturación Anual Media en Construcción";<br>**d)** Formulario 1.8 "Formulario de Análisis de Precios Unitarios";<br>**e)** Referencias certificadas satisfactorias expedidas, mínimo de 1 (un) Banco de Plaza.<br>**f)** Certificado de Cumplimiento Tributario, actualizado. |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. Luis María Argaña" · U.O.C. Nº 21 · REPUBLICA DEL PARAGUAY

## Sección IV. Formularios de la Oferta (PBC)

**DONDE DICE:**

## PROGRAMA 1.3

### Instalación y Montaje de Tuberías para redes de Gases Medicinales para Terapia Intensiva de Niños

| Nº | Código | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-) | 72101606-002 | SALA DE TERAPIA INTENSIVA DE NIÑOS | | | | |
| | | SISTEMA DE COMPRESIÓN | | | | |
| | | a-) Compresor dúplex 2 x 4 HP de 900 litros por minuto de capacidad (54 m3/h) – en total | | | | |
| | | b-) Con su tablero de arranque estrella triángulo | | | | |
| | | c-) Cerebro eléctrónico automático selector de compresor de punta | | | | |
| | | d-) Tanque vertical de 300 Lts. (reservorio) | | | | |
| | | e-) Un post-enfriador de 800 litros por minuto | | | | |
| | | f-) Secador de aire comprimido (a la salida del reservorio hacia el consumo) de 850 litros por minuto | | | | |
| | | g-) Drenador eléctrónico programable | | | | |
| | | h-) Sistema de filtrado doble con filtros coalescentes (bacteriológicos) y de carbón activo | | | | |
| | | SISTEMA DE VACÍO | | | | |
| | | a-) Planta dúplex generadora de vacío 2 x 2 HP de 1.800 litros por minuto de capacidad – en total | | | | |
| | | b-) Con tablero de arranque estrella triángulo | | | | |
| | | c-) Cerebro electrónico automático selector de bomba de punta | | | | |
| | | d-) Tanque acumulador de 300 litros | | | | |
| | | e-) Sistema de filtrado doble con filtros coalescentes (bacteriolológicos) para el exhausto | | | | |
| | | F-) Cuadro de alarma para 3 gases | | | | |
| | | T O T A L | | | | |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. MANUEL ARGAÑA" · U.O.C. Nº 21 · REPUBLICA DEL PARAGUAY

**DEBE DECIR:**

## PROGRAMA 1.3

## Instalación y Montaje de Tuberías para redes de Gases Medicinales para Terapia Intensiva de Niños

| Nº | Código | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-) | 72101606 -002 | **SALA DE TERAPIA INTENSIVA DE NIÑOS** | | | | |
| | | **SISTEMA DE COMPRESIÓN** | | | | |
| | | a-) Compresor dúplex 2 x 4 HP de 900 litros por minuto de capacidad (54 m3/h) – en total | UNIDAD | 1 | | |
| | | b-) Con su tablero de arranque estrella triángulo | UNIDAD | 1 | | |
| | | c-) Cerebro eléctrónico automático selector de compresor de punta | UNIDAD | 1 | | |
| | | d-) Tanque vertical de 300 Lts. (reservorio) | UNIDAD | 1 | | |
| | | e-) Un post-enfriador de 800 litros por minuto | UNIDAD | 1 | | |
| | | f-) Secador de aire comprimido (a la salida del reservorio hacia el consumo) de 850 litros por minuto | UNIDAD | 1 | | |
| | | g-) Drenador eléctrónico programable | UNIDAD | 1 | | |
| | | h-) Sistema de filtrado doble con filtros coalescentes (bacteriológicos) y de carbón activo | UNIDAD | 1 | | |
| | | **SISTEMA DE VACÍO** | | | | |
| | | a-) Planta dúplex generadora de vacío 2 x 2 HP de 1.800 litros por minuto de capacidad – en total | UNIDAD | 1 | | |
| | | b-) Con tablero de arranque estrella triángulo | UNIDAD | 1 | | |
| | | c-) Cerebro electrónico automático selector de bomba de punta | UNIDAD | 1 | | |
| | | d-) Tanque acumulador de 300 litros | UNIDAD | 1 | | |
| | | e-) Sistema de filtrado doble con filtros coalescentes (bacteriolológicos) para el exhausto | UNIDAD | 1 | | |
| | | f-)Cañería para O2, Aire Comprimido y Vacío | ML | 300 | | |
| | | g-) Tomas para Oxígeno | UNIDAD | 22 | | |
| | | h-) Tomas para Vacío | UNIDAD | 22 | | |
| | | i-)Tomas para Aire Comprimido | UNIDAD | 11 | | |
| | | j-) Soportes para frasco de Aspiración | UNIDAD | 11 | | |
| | | k-) Consola | UNIDAD | 11 | | |
| | | l-) Cuadro de alarma para 3 gases | UNIDAD | 1 | | |
| | | **T O T A L** | | | | |

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. MARIO ARGAÑA" · SUB - U.O.C. Nº 21 ·