LLAMADO MOPC N° 02/2010

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ASPIRADORAS.

Asunción, 04 de octubre de 2010.

ADDENDA N° 4

1. **En la Sección IV - Formularios de la Oferta**

Donde Dice:

Formulario de Listas de Precios

Fecha_____
Llamado N°: /2010

Lote Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Ítem	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Tota(IVA incluido)
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.			Unid.	8	Caja		
6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.			Unid.	5	Caja		
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 1.5 m y 2.0 m. 4 Series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,			Unid.	6	Caja		
	TOTAL							

PARTE 2
Suministros Requeridos

SECCION V
PROGRAMA DE SUMINISTROS

LISTA DE SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catalogo
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	8	Unidad	40101701-002

6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	5	Unidad	40101701-002
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 1.5 m y 2.0 m. 4 Series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h., calentador de agua con una salida de hasta 62 W, calentador electrico con una salida de hasta 18 kw o versión de solo aire. 3 niveles de salida de aire, 2 niveles de salida de calefacción o posibilidad del modo completamente automático conectado a tres conmutadores externos. Control de más dispositivos que se hallan conectados a un panel de control al mismo tiempo. Una amplia gama de otros accesorios y elementos de colgado.	6	Unidad	40101706-001
TOTAL				

Sección VIII - Formularios del Contrato
Contrato

ANEXO 1

LISTA DE CANTIDAD Y PRECIOS DE BIENES ADJUDICADOS

Resolución Ministerial de Adjudicación Nº...../2010

LOTE Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catalogo
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	8	Unidad	40101701-002
6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo pared, control remoto, filtro, tensión 1/220/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	5	Unidad	40101701-002
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 1.5 m y 2.0 m. 4 Series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h., calentador de agua con una salida de hasta 62 W, calentador electrico con una salida de hasta 18 kw o versión de solo aire. 3 niveles de salida de aire, 2 niveles de salida de calefacción o posibilidad del modo completamente automático conectado a tres conmutadores externos. Control de más dispositivos que se hallan conectados a un panel de control al mismo tiempo. Una amplia gama de otros accesorios y elementos de colgado.	6	Unidad	40101706-001
TOTAL				

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.

Debe Decir:

Formulario de Listas de Precios

Fecha_____
Llamado Nº: /2010

Lote Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Tota(IVA Incluido)
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo piso,/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.			Unid.	8	Caja		
6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo piso/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.			Unid.	5	Caja		
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,			Unid.	2	Caja		
8	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,50m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,			Unid.	2	Caja		
9	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 2,00m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,			Unid.	2	Caja		
	TOTAL							

PARTE 2
Suministros Requeridos

SECCION V
PROGRAMA DE SUMINISTROS

LISTA DE SERVICIO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catalogo
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo piso,/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	8	Unidad	40101701-002

6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo piso/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	5	Unidad	40101701-002
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	Unidad	40101706-001
8	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,50m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	Unidad	40101706-001
9	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 2,00m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	Unidad	40101706-001
TOTAL				

Sección VIII - Formularios del Contrato
Contrato

ANEXO 1

LISTA DE CANTIDAD Y PRECIOS DE BIENES ADJUDICADOS

Resolución Ministerial de Adjudicación Nº...../2010

LOTE Nº 1 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Código de Catalogo
5	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 36.000 BTU/h, con evaporador modelo piso,/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	8	**Unidad**	**40101701-002**
6	Provisión, instalación y funcionamiento de un Equipo Acondicionador de Aire tipo Split System de 60.000 BTU/h, con evaporador modelo piso/techo, control remoto, filtro, tensión 3/380/50 Hz, con Kit. De instalación. Opciones de frío/calor, sleep, encendido automático, deshumificador, modo económico, auto star.	5	**Unidad**	**40101701-002**
7	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,10m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	**Unidad**	**40101706-001**
8	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 1,50m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	**Unidad**	**40101706-001**
9	Provisión, instalación y funcionamiento de Turbo Ventilador (Cortina de Aire) de 220 V 50 ciclo de 1/6 Hp, Largo 2,00m, 4 series de salida con una serie de uso para puertas de una altura de hasta 10.5 m con salida del flujo del aire de hasta 10430 m3/h.,	2	**Unidad**	**40101706-001**
TOTAL				

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Bienes y Suministros.

ABOG. PRISCILIANO A. SANDOVAL D, Director
Unidad Operativa de Contratación