LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01_/2010

Refacción y Adecuación Ex Laboratorio – Dpto. de Investigaciones_ ad referéndum

ID: 207.418

ACLRACION N° 2 .

SEÑORES OFERENTES:

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las nueve horas del día **07 de febrero** de 2011, la Dirección General de Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio del Interior, sito en las calles Chile Nº 1002 esq. Manduvirá, lleva adelante la aclaración correspondiente a la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01_/2010 para la "**Refacción y Adecuación Ex Laboratorio – Dpto. de investigaciones_ ad referéndum;**

CONSULTAS:

En la planilla del Laboratorio – ADN Planta 2° Nivel

Ítem 2 Que tipo de mampara y puerta es? En las especificaciones técnicas no está muy claro

2	72102602-007	Mampara
		Provisión y colocación de mampara
*		Puerta 080 x 210 c/ cerradura
*		Vidrios fijos de 8 mm. templado
*		Reubicación de puerta de madera doble hoja

Respuesta: Las mamparas divisorias y las puertas serán de placa, éstas tendrán terminaciones con enduído para evitar que se vean las juntas de las uniones. Las puertas serán de placa ciega y vidrio de 8 mm, templados de color gris, con perfilería de aluminio, tendrán una dimensión de 0.80 x 2.10 con cerraduras tipo pomo.

Ítem 3 la unidad de medida es m3, no sería la unidad m2?

3	72131601-012	Pintura		
*		Enduido de paredes interior	m3	304,5
*		Enduido de paredes exterior	m2	25,6
*		Pintura interior latex	m2	725,4
*		Pintura exterior latex	m2	25,6
*		Pintura interior latex cielo raso	m3	125,6

Respuesta: La unidad de medida es m2.

Ítem 10 que tipos de estantes serian?

10	**72102602-011**	**Muebles**		
*		Estantes metálicos 100x150x040	und	21

Respuesta: Los estantes serán de metal con dimensiones Largo: 1.00 m, Alto: 1.50 m, Ancho: 0.40 m, pintados con pintura epóxica.

Sin existir otras aclaraciones que realizar, me despido de ustedes respetuosamente.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección General
Unidad Operativa de Compras

Lic. Adrea Adle
Directora General de U.O.C