PLANTA DE UBICACION DE LA OBRA

DETALLES DE LA PRESENTE OBRA

La escuela presenta problemas con las instalaciones electricas en General solicitan la instalacion de 4 cajas seccionales 1 caja principal, el reemplazo de cables libres por pre-ensamblados desde el transformador e instalacion subterranea de pabellon a pabellon cabe destacar que no se poseen planos de las intalaciones anteriores por lo cual queda imposible la determinacion de longitudes esta tendra que verse limitada por el presupuesto a dicha institucion.-

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS
"Administracion Abog. Alcides Fernandez"

Escuela San Pedro Apostol Nº 1294

Ubicacion: Area Habitacional Nº 5

Director Obras: Sr. Wilfrido Benitez

Jefe Obras: Sr. Julio Benitez

Proyecto: Ing. Jr. Enrique Jara Lopez

Fecha : Junio /2013

Escala : Indicada