Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2011
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS Y ELECTRONICOS"

CIRCULAR Nº 1

Por la presente, se comunica a todos los potenciales Oferentes de la presente Licitación Pública Nacional Nº 03/2011, las aclaraciones a consultas realizadas

- **PM Nº 3233/10 Vallemí**

CONSULTA 1: Ítems 116 y 117: se consulta si se aceptarán para estos ítems terminales de tecnología push-on en frío en lugar de los terminales termo contraíbles especificados.

PM Nº 6105/2011

CONSULTA 2: Ítem 191: aclarar si los condensadores en derivación solicitados son monofásico o trifásicos.

PM Nº 3233/10 Vallemí

RESPUESTA 1: Ítems 116 y 117: los terminales deben ser termo contraíbles y no push-on en frío.

PM Nº 6105/2011

RESPUESTA 2: Ítem 191: Los condensadores en derivación deben ser monofásicos.

19/05/11

Abog. Alberto D. Rivero Menéndez
Jefe - Licitaciones y Compras Menores
I. N. C.

Jefe Div. Contratación Dire...