INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 8/2021
"ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y CENTRIFUGA PARA CAPTADOR E IMPULSADOR DE AGUA CIP VILLETA" ID 394980.-

ADENDA N° 2

Por la presente comunicamos a todos los oferentes las modificaciones y la prorroga realizada al llamado de referencia:

- ***El punto 30 Evaluación de ofertas, inc. g), queda redactado de la siguiente manera, los demás puntos quedan invariables.***

g) Experiencia requerida.

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente individual o de cada miembro en caso de consorcio, se considerara los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en la provisión del bien especifico y/o de maquinarias industriales, con facturaciones de venta y/o recepciones finales cuya sumatoria represente un monto equivalente al 30 % del monto total ofertado en la presente licitación, en los últimos 3 años (2018,2019 y 2020).

En caso de Consorcios: el líder del consorcio deberá cumplir con al menos el 60% de los criterios de calificación y 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

g.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

a)	Constancia de RUC emitida por la SET.
b)	Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuesta para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.
c)	Copia de facturación y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida

- ***El punto 1 y 2 de del Anexo C, queda redactado de la siguiente manera los demás puntos quedan invariables.***

1. Especificaciones Técnicas

Nº de Item	Especificaciones Técnicas y Normas	Cantidad	Unidad de Medida
"Adquisición de Bomba Sumergible y Centrifuga para Captador e Impulsador de Agua CIP Villeta" Solped N° 10001379 – Dpto. de Mantenimiento – Gerencia Industrial			
1	Bomba sumergible para agua cruda (agua rio). Voltaje: Trifásico 380/660 V Frecuencia: 50 HZ. Caudal: De 80 a 100 m3/h. Carga: de 15 a 20 m.c.a. Bomba del tipo "Drenaje" Con sensor de conductividad y térmico. La Bomba a seleccionar deberá poseer su punto de operación de máximo rendimiento entre los valores brindados.	1	Unidad
2	Bomba centrifuga de proceso tipo ANSI, diseño horizontal. De una sola etapa. Succión horizontal simple e impulsión vertical. Impulsor totalmente abierto. Cierre del eje con prensa estopa o sello mecánico, lubricado por recirculación del líquido bombeado. Voltaje: Trifásico 380/660 V. Frecuencia: 50 Hz. Caudal: De 80 a 100 m3/h. Carga: de 20 a 25 m.c.a. La Bomba a seleccionar deberá poseer su punto de operación de máximo rendimiento entre los valores brindados. La Bomba deberá ofertarse con su motor ya acoplado.	1	Unidad

Método de Adjudicación: Por el Total

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

2. Plan de Entregas (Bienes).

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado.

Ítems	Descripción del bien	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1 y 2	**Bomba Sumergible y Centrifuga para Captador e Impulsador de Agua.**	Unidad	En el CIP Villeta, de Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 14:00 hs.	Dentro de los (45) cuarenta y cinco días posteriores a la firma del Contrato.

PRORROGA DE FECHAS EN EL SICP

- Fecha y hora Tope de Consultas
- Fecha y hora tope de presentación de sobre
- Fecha y hora de Apertura de Ofertas.

Asunción, 24 de mayo del 2020.-

C.P. Adriana Encina
Gerente - U.O.C.
I.N.C.