MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

RUC. 80024078-2

Santa Rita, 06 de Abril de 2.016.-

SEÑOR:
ING. CESAR O. TORRES A.
Intendente Municipal
Presente.

Ref.: INFORME TÉCNICO – NECESIDAD URGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE TIPO ALCANTARILLA CELULAR EN EL BARRIO SAN RAMÓN, CALLE GRAL. AQUINO.----------

La Dirección de Obras se dirige a Ud., y por su intermedio donde corresponda con el objeto de presentar el informe correspondiente en relación a la situación actual del Puente situado en el Barrio San Ramón, Calle Gral. Aquino de este Municipio.

Se informa que dicho Puente se encuentra en estado de desmoronamiento a causa de los últimos fuertes temporales que han azotado en esta zona del país, dejando a las comunidades aledañas prácticamente aislada del resto de la población al destruirse el puente que unía el trayecto. Asimismo se informa que los vecinos afectados por esta situación han recurrido en la Institución Municipal en varias oportunidades, solicitando colectivamente la reconstrucción y reposición en forma urgente de la obra en Hormigón Armado. Asimismo, que al no procederse a la ejecución inmediata del mismo deja en riesgo el paso tanto de los transeúntes y vehículos sobre el referido puente, incluso poniendo en riesgo la integridad física y la vida humana con tal situación.

A continuación se puede observar en las imágenes el estado en que quedó el puente situado en el Barrio San Ramón , Calle Gral Aquino:

CRISTIAN MORALES C.
JEFE DE
DPTO. DE OBRAS

Avda. De los Pioneros e/ Adela Speratti
Teléfono (0672) 220470 - Telefax: (0672) 220043

Cabe mencionar que la estabilidad estructural del puente no fue diseñada para soportar raudales fuertes de aguas en caso de grandes temporales, que según pronósticos de Meteorología se producirían más precipitaciones en esta época del año por lo que urge la construcción de un nuevo puente tipo alcantarilla celular en el lugar más arriba señalado por ser necesario para el restablecimiento del tránsito normal tanto peatonal y de vehículos de la zona; y considerando que la construcción de dicho puente se encuentra contemplada en el Listado de ejecución de Obras para el presente año previsto a través de los fondos de los recursos provenientes de los "Royalties" aprobado por la Intendencia Municipal y La Junta Municipal por lo que cuenta con presupuesto institucional disponible para su ejecución, en consecuencia esta Dirección solicita dar prioridad a la construcción del mismo por la urgencia del caso.

A continuación se transcribe la Planilla de Cómputo Métrico:

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

OBRA: Grupo de Alcantarilla Celular simple

LOC: Distrito de SANTA RITA **DPTO: Alto Paraná**

Presupuesto de Obras

OBRA 1 - ALCANTARILLA CELULAR EN STA RITA

N°	RUBRO	UNIDAD	Cant	Costo Unitario	Total
	Costo de Obras				
.1	Limpieza de zona de obras	gl	1,00	3.900.000	3.900.000
.2	Alc Celular HA Dim. Interior = 1,50x1,50m	ml	8,00	3.200.000	25.600.000
.3	Desvio provisorio de curso de agua (trabajos de	Unid	1,00	6.900.000	6.900.000
.4	Base de H° A° para asiento de Tubos	m3	5,50	2.200.000	12.100.000
.5	Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=50cm)	m3	52,50	580.000	30.450.000
.6	Colchon de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	6,25	250.000	1.562.500
.7	Sellado de desvio.(arcilla roja)	m3	60,00	120.000	7.200.000
.8	Canalización y cuneteado de curso existente	ml	30,00	70.000	2.100.000
.9	Disipador de energia (platea de PBC)	m3	8,90	590.000	5.251.000
.10	Relleno de Suelo arcilloso	m3	200,00	80.000	16.000.000
.11	Cartel de Obras	Unid.	1,00	1.000.000	1.000.000
	Talud				0
.12	Relleno de Suelo arcilloso	m3	165,00	80.000	13.200.000
.13	Empastado de talud	m2	160,00	27.500	4.400.000
	Total general				**129.663.500**

Sin más consideraciones, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

CRISTIAN MORALES O.
JEFE DE
DPTO. DE OBRAS

CRISTIAN MORALES
Jefe de Obras