CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 68/2014
"ADQUISICION DE UPS ÁRA ASCENSOR DEL AIC"
ID. 282.825
ADDENDA Nº 02

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, "b" de la Ley N° 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones, emite la siguiente Addenda, a fin de **modificar el Anexo B (punto 7) y (punto 17 y 18) de la Nota de Invitación** y realizar una ampliación en el **Anexo C de Especificaciones Técnicas (punto 1) de la Nota de Invitación.**

Anexo B

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas:** hasta el día 24 de noviembre de 2014, hasta las 13:00 hs.

17 **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: *DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3° Piso.***
De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas vencido el plazo para la presentación de ofertas originalmente establecidas, la Convocante podrá realizar una prórroga de la presentación y apertura según lo estipulado en la Resolución DNCP N° 805/09 y el artículo 34 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.
Atención: *Diana Cabrera – Jefa del Dpto. de Compras Directas.*
Dirección: Avenida Mariscal López e/ 22 de Setiembre y Vicepresidente Sánchez.
Número del Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Código postal: 1752.
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 21 DE NOVIEMBRE de 2014.
Hora: hasta las 09:00 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres establecida	**21/11/2014**	**09:00**
Fecha y Hora límite para la recepción de sobres modificada	**27/11/2014**	**10:30**

18 **La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Dirección: *DPTO. DE COMPRAS DIRECTAS/UOC Avda. Mcal. López e/ Vice Pdte. Sánchez y 22 de Setiembre – 3° Piso.***
Número de Piso/Oficina: 3° Piso, Edificio del Ministerio de Defensa Nacional.
Ciudad: Asunción, Paraguay
Fecha: 21 DE NOVIEMBRE de 2014
Hora: hasta las 09:30 a.m.

	FECHA	HORA
Fecha y Hora para la Apertura de sobres establecida	**21/11/2014**	**09:30**
Fecha y Hora para la Apertura de sobres modificada	**27/11/2014**	**11:00**

ADOLFO LUGAN PATIÑO
Coordinador
UOC-DINAC

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETROS MINIMOS REQUERIDOS

- Potencial nominal de salida (KW): 8,2
- Estabilidad de frecuencia: 50 HZ.
- Estabilidad de tensión de salida: 380 VAC.
- Nº de fases: R, S, T y N.
- Rango de tensión de entrada: 380 VAC – 5%
- Frecuencia de entrada: 50 HZ.
- Factor de potencia de entrada: 0,8.
- Autonomia a plena carga: 2(dos) minutos.
- Capacidad de carga de las baterías: 12 (KW).
- Tipo de baterías: (PB) 12 VCC, libre de mantenimiento.
- Protección contra sobre tensiones: 40 KA, curva C.
- Temperatura de funcionamiento: 40° C.
- Humedad relativa: 5%.

OBS:

a) La empresa proveerá soportes necesarios para las cantidades de baterías que demandaran la potencia requerida.

b) Los soportes deberán ser resistentes al pedo total de las baterías y al mismo tiempo se deberá equipar con elementos aislantes para evitar cualquier fuga de tensión que pueda producir este banco.

c) La provision del UPS para el ascensor del AIG incluye la instalación y prueba del equipo.

Se remite la presente Addenda, que consta de (02) hojas, a todas las empresas invitadas, la cual pasa a formar parte de la misma.

Ing. JULIO PATIÑO
Coordinador
U.O.C. DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contrataciones
Coordinador
U.O.C.