EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2

ADENDA Nº 01

CD 10/2013 PARA LA ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EIME.

El presente Adenda modifica datos del PBC de la Licitación Pública Nacional Nº 10/13, para la "**ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EIME**", correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 del Comando del Ejército y Unidades Componentes, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento Decreto Nº 21.909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 **"DE CONTRATACIONES PUBLICAS".**

ADQUSICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA EIME

ID Nº 261.234 EXP: Nº 316.319

En Anexo B, Datos de la Contratación (DDLC), en los Puntos;

7. **Fecha y hora límites para realizar consultas: 05/06/2013 - hasta las 09:00 hs.**

17. **Para propósitos de la presentación de las ofertas: La dirección de la Convocante es: Unidad Operativa de Contrataciones Nº 2 - Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, Comando del Ejército.**

La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 06 de junio de 2013.
Hora: 10:30 a.m

18. ***La apertura de las ofertas tendrá lugar* en:** Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, Comando del Ejército- ***Teléf.*:** 296-265/294-118

Número de Piso/Oficina*: Sala de Reuniones del Centro Financiero Nº 2 - *Ciudad: *Asunción - Paraguay.*

Fecha: 06 de junio del 2013
Hora: 10:45 a.m.

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

En Anexo C, Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

1. **Especificaciones Técnicas;** ***queda establecida de la Siguiente Manera;***

N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Presentacion
1	**Aire Acondicionado Tipo Split de 12.000 BTU Frio/Calor;** Sistema de Distribucion de aire auto swing, control remoto inalambrico, display digital para el monitoreo de la temperatura del ambiente, filtro purificador de aire, funcion deshumidificacion, "funcion autorestar que restablece automaticamente despues de un corte energetico" compresor rotativo, tension y frecuencia 220/240V 50HZ, carga completa de Gas, (**Incluido accesorios completo, kit de instalación de 12 mts de extecion cañería de cobre alta y baja, parte alimentación eléctrica con instalación de canaleta externa de 5 cm de espesor cantidad 10 mts, como minimo e instalacion eléctrica con caja de llave independiente para cada equipo , ademas el precio debe inlcuir puesta en funcionamiento inmediato, y con una garantia minimo de 2 (dos) años, como minimo, a partir de su recepción, de los Equipos.**	Caja

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
TCnel DCEM– Jefe de UOC - C F N° 2