essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 30 de agosto del 2018

ACLARACION 06 -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 12/2018 "ADQUISICIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTROBOMBAS, BOMBA DE VACIADO Y DOSADORAS" 341762

1- **Consulta.** :
Para el Lote 1 ITEM 7 Y 8
Respuesta:
Para Lote 1 Ítem 7 y 8, ajustarse a las especificaciones técnicas del PBC

2- **Consulta**
Para el Lote 6 Ítem 1 y 2 consultamos: el nivel de vacio es residual o absoluto?
Respuesta:
Para Lote 6 Ítem 1 y 2, se aclara que el nivel de vacio es absoluto.

3- **Consulta**
Para el Lote Nº3 las dosificadoras tendrán una salida y entrada de comunicación para conectarse con un sistema SCADA, o son analógicas con potenciómetros para la inyección de los Sulfatos de Aluminio?
Respuesta:
Para el Lote Nº3 no es necesario que tenga salida para conectarse con un sistema SCADA.

Ing. PEDRO VELAZQUEZ S.
Gerente de Operaciones
Gran Asunción
OGESAP