DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 -- 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1487/19
"Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en Statcom de 220 kV en la Subestación San Lorenzo"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 10 de julio de 2019

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Modelo PSS.

En caso de tener que entregar el modelo PSS con la oferta (Pregunta #4), se requiere en la especificación que sea realizado con un análisis dinámico. Sin embargo, solo están incluidos como adjuntos de la licitación, archivos del tipo estático (**sav & sld**).

Con esos archivos, solo logramos resultados en escenarios de estado permanente (steady state) y seguramente todos los postores tendrán el mismo resultado.

Para una analisis dinámica necesitamos un archivo del tipo **dyr** .

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, los archivos remitidos a través de la Adenda N° 3, cuya copia obra en su poder. Los mismos deber deberán ser abiertos en la versión 32 del PSS/E

CONSULTA N° 2. Estimados, nos dirigimos a Uds a fin de solicitar amablemente una extensión de 30 (treinta) días adicionales en el plazo de presentación de ofertas de la LPI 1487 de referencia prevista para el próximo 17 de julio.

Motiva nuestra solicitud dos circunstancias que detallamos a continuación:

- Hemos iniciado el análisis de las tareas de campo a partir de las informaciones recibidas en la visita de obra efectuada el día de ayer 04/07.

- El calendario estival en Europa está afectando los recursos disponibles en la fábrica de origen de Suecia.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, las fechas establecidas a través de la Adenda N°3, cuya copia obra en su poder.

Así también sírvanse considerar que los costos publicados en el Portal de Contrataciones Públicas, para la LISTA N° 1 – SUMINISTROS, corresponden a costos en condición CIP. Los demás costos publicados para las LISTAS N° 2, 3, 4 y 5, corresponden a costos IVA incluido.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD