ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 610/2011

SUMINISTRO DE CABLES DE GUARDIA TIPO OPGW Y ACCESORIOS PARA LINEAS

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 08 JUN 2011

Al Licitante

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Licitantes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1 "Es necesarios que se hagan todos los ensayos de tipo, rutina y aceptación para OPGW, herrajes y cables ARMORED? En caso afirmativo, el fabricante tomará cargo de los costos de pruebas de tipo?. Pues se sabe que las pruebas de tipo son costosas.
Se puede ofrecer certificado de pruebas de tipo para todos los productos de similar diseño previamente realizado por el fabricante? Quiere decir que ofrecemos certificados de prueba de tipo que ya hemos tenido en mano".

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar que los fabricantes de materiales a ser suministrados en la presente Licitación, deberán realizar todos los ensayos conforme exigidos en las Especificaciones Técnicas. de esta ANDE, debiendo además el Oferente o Contratista contemplar dichos costos en su oferta.

Serán aceptados certificados de ensayos de tipo, de cabos del tipo OPGW, del tipo "Armored" y de herrajes, similares a los requeridos, conforme requerido en las Especificaciones Técnicas correspondientes.

CONSULTA Nº 2 "Al respecto del diámetro de OPGW, acepta la tolerancia como la licitación del año pasado, 9,5 a 11 mm?"

RESPUESTA: Sírvanse considerar como tolerancia para el diámetro externo del cable OPGW valores entre Ø 9,5mm y Ø 11mm manteniendo las condiciones solicitadas para el suministro del cable conforme a las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA Nº 3 "Para el cable armored, también consideramos el caso igual que la licitación de diciembre pasado, tiene la misma cantidad de fibras que las de OPGW, la armadura es cinta de acero corrugada y está instalado en ductos?"

RESPUESTA: Al respecto, sírvanse considerar lo siguiente:

- El tipo y cantidad de fibras deberá ser igual al cable tipo OPGW (24 FO, Norma ITU-T G.652).
- La armadura deberá ser de cinta de acero.
- La instalación del cable del tipo "armored" se realizará en ductos.

CONSULTA Nº 4 "Para el item 07 Tablero de interconexión para FO/ARMORED, no ha sido encontrado las especificaciones técnicas."

RESPUESTA: Sírvanse considerar, que los datos técnicos que no figuran en las Especificaciones Técnicas suministradas por ANDE, deberán ser definidos por el Oferente con las justificativas correspondientes de tal forma que sean evaluados y aprobados por ANDE.

CONSULTA Nº 5 "Que como oferente local, presentado Autorización de fabricante y experiencia de ventas del FABRICANTE, solicitamos sea considerado la experiencia del fabricante, siendo que como empresa local no contamos con la experiencia requerida en el pliego, como ninguna empresa local y tampoco el FABRICANTE puede cotizar directamente a la ANDE pues no mantiene relaciones comerciales y diplomáticas, debido a su origen (República Popular de China)"

RESPUESTA: Al respecto sírvanse considerar lo establecido en el numeral 3.1 del Anexo III – Criterios de Evaluación y Calificación, de los documentos que forman parte de la presente Licitación.

CONSULTA N° 6 "Por indicación de nuestra representada XXX, solicitamos que el plazo de entrega de los bienes de la Licitación de referencia, sea en una sola entrega a 130 días, en vez de 90 y 120 días como se solicita inicialmente."

RESPUESTA: Al respecto, sírvanse considerar lo establecido en el numeral 3 - Plan de Entrega y Cumplimiento del Anexo I - Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, de los documentos que forman parte de la presente Licitación.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD