INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta / Asunción Teléfonos (59521) 557408 interno 2277 E-mail: licitaciones@inc.gov.py

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 63/2019
"SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR DE TENSIÓN DEL CIP VILLETA" – ID N° 365.600
ADENDA Nº 1

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas en la Contratación Directa N° 63/2019, que formarán parte de la misma:

SECCION III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Queda redactada de la siguiente manera, los demás puntos quedan invariables.

No. de Artículo	*Especificaciones Técnicas y Normas*	*Cantidad*	*Unidad de Medida*
	P.M. N° 9.092/2019 – GERENCIA INDUSTRIAL – Departamento de Mantenimiento del CIP Villeta.		
1	Servicio de reparación integral de un Transformador trifásico. Características del Transformador: 6kv/380 V de 1.250 KVA. Marca: General Eléctrica Tipo: TDA 1250/7,2 Norma: UNE 20-101 Año Fabricación: 1982 Peso Total: 3280 kg. Esquema de conexiones N° : 5.174.683 Refrigeración natural. Observaciones: El transformador presenta temperatura alta en uno de los bornes del primario. El oferente deberá cubrir el traslado del transformador.	1	Unidad

1. El oferente deberá visitar la fábrica a los efectos de relevar datos que considere necesario para una mejor cotización, por dicha visita se emitirá una constancia de haber verificado in situ el lugar de realización de los trabajos en el CIP Villeta, expedida por los funcionarios competentes o a su efecto deberá presentar una Declaración Jurada que cuenta con la información necesaria relativa a los trabajos a realizar, para preparar la oferta y celebrar contrato.

   Lugar: Fábrica de Villeta, Ciudad de Villeta.
   Fechas: A partir de la publicación hasta un día hábil antes del tope de consulta.
   Horario: De lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs.
   Funcionario Responsable: Ing. Humberto Quiñonez, Director de Fábrica.

Observación: Las inspecciones y pruebas se realizarán con personales designados por el Departamento de Mantenimiento del CIP Villeta.

Método de Adjudicación: **Por el total.**

Los demás puntos quedan invariables.

PRORROGA:

SE HA PROCEDIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS EN EL SICP:

- **Fecha Tope de Consulta**
- **Fecha y hora de Presentación de Sobres**
- **Fecha y hora de Apertura de Ofertas**

CP. Adriana Encina
Gerente de la UOC – INC