DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDEN° 1359/2018
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUBTERRÁNEA 66KV LAMBARÉ – TRES BOCAS.

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 7

Asunción, 22 de mayo de 2018

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1. Para el técnico certificado en mufas y empalmes - ¿el mismo debe ser únicamente de la fábrica de cables?.

RESPUESTA Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que el único requerimiento solicitado es que el Técnico que ejecutará los empalmes sea certificado por el fabricante del conductor e igual requerimiento para el instalador de la mufa con relación al fabricante de la misma.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD